

843

"УТВЕРЖДАЮ"



P.I. Vainits

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку материалов для пожарной сигнализации

на объект: «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов» (Наружные слаботочные сети, Санпропускник поз.2 по ГП, Столовая поз. 3 по ГП, Хозблок с навесом для техники поз 6 по ГП, Хозблок поз 7 по ГП, Склад кормов поз. 34 по ГП).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов»
2	Наименования и местонахождения организации.	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
5	Для каких целей закупается готовое изделие.	Материалы необходимы для устройства системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, системы управления инженерным оборудованием при пожаре (Наружные слаботочные сети, Санпропускник поз.2 по ГП, Столовая поз. 3 по ГП, Хозблок с навесом для техники поз 6 по ГП, Хозблок поз 7 по ГП, Склад кормов поз. 34 по ГП).
6	Количество и размеры готового изделия.	1. + Узел крепления УК-Н-01 – 26шт. 2. + Узел крепления УК-П-02 облегченный – 31шт. 3. + Узел крепления натяжной на стену УКН-01-П – 24шт. 4. + Поддерживающие зажимы ПСО-Б1-П-Дк – 31шт. 5. + Талреп Т-10-01 – 26 шт. 6. + Талреп М8 крюк-крюк – 12 шт. 7. + Зажим тросовый К676 – 42 шт. 8. + Хомут ленточный (1,5м*1+1 замок) – 102компл. 12 120 9. + Канат стальной одинарной свивки ЛК-0, d=8мм – 1346м 10. + Подвес металлический кабелей связи П-16 – 80шт. 11. + Подвес металлический кабелей связи П-11 – 2520шт. 12. + Анкер К675М – 14шт. 13. + Кронштейн анкерный КАМ-4000 («IEK») – 6шт. 14. + Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=60 – 19шт. 15. + Шуруп М12 L=120мм – 40шт. 16. + Дюбель под шуруп М12 – 40шт. 17. + Зажим плащечный ПА-1-1 – 14шт. 18. + Оптическая муфта NL-FTTH-16 – 2шт. 19. + Оптический кабель ДПТ-П-04У (1x4)-10кН (ООО ТД «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ») – 260м 20. + Труба гофрированная ПВХ с зондом, диаметром Ø20мм (СТГ20-20-K41-100I) («IEK») – 2515 м 21. + Держатель с защёлкой и дюбелем СТ для трубы Ø20мм (СТА10D-СТ-20-K41-100) («IEK») – 2515 шт. 22. + Провод с медными жилами ПуГВ 1x6мм ² – 42м 23. + Многогранная коническая опора ОГК-8Ф (ООО «АрхиСталь») – 7шт. 24. + Фланец/фундамент 0,159-2,0 (ООО «АрхиСталь») – 7 компл. 117 25. + Кабель витая пара-внешняя прокладка FUTP4-C5E-S24-OUT-PE-BKV – 170м 26. + Кабель витая пара-внешняя прокладка UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40 – 1310м

27. Кабель магистральный-внешняя прокладка МРМПЭ 2х1,2мм – **410м**
28. Щит для приборов пожарной сигнализации ЩМП-3-0 У2 IP54 («IEK») – **4 шт.**
29. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 (НВП «Болид» г. Королёв) – **1 шт.**
30. Щит для приборов пожарной сигнализации ШПС-24(НВП «Болид» г. Королёв) – **1 шт.**
31. Пульт контроля и управления С2000-М (НВП «Болид» г. Королёв) – **1 шт.**
32. Блок контроля и индикации С2000-БКИ (НВП «Болид» г. Королёв) – **3 шт.**
33. Контроллер двухпроводной линии связи С2000 КДЛ (НВП «Болид» г. Королёв) – **4 шт.**
34. Блок пусковой С2000-КПБ (НВП «Болид» г. Королёв) – **6 шт.**
35. Источник бесперебойного питания РИП-24 ИСП.06 (НВП «Болид» г. Королёв) – **5 шт.**
36. Аккумуляторная батарея АБ1217М (НВП «Болид» г. Королёв) – **2шт**
37. Аккумуляторная батарея АБ1226М (НВП «Болид» г. Королёв) – **6шт.**
38. Аккумуляторная батарея АБ1240М (НВП «Болид» г. Королёв) – **4 шт.**
39. Коробка коммутационная КК-02, 2вв (ООО НПФ «Спецсистемы») – **15шт**
40. Коробка коммутационная КК-01, 2вв (ООО НПФ «Спецсистемы») – **9шт**
41. Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ (НВП «Болид» г. Королёв) – **26 шт.**
42. Автоматический выключатель 1-но полюсный ВА 47-29 1n 2А(В) IEK – **1 шт.**
43. Автоматический выключатель 1-но полюсный ВА 47-29 1n 6А(В) IEK – **6 шт.**
44. Извещатель пожарный дымовой, адресный ДИП-34А-03 (НВП «Болид» г. Королёв) – **114 шт.**
45. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ (НВП «Болид» г. Королёв) – **25 шт.**
46. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (НВП «Болид» г. Королёв) – **6 шт.**
47. Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-03 (НВП «Болид» г. Королёв) – **3шт.**
48. Датчик пожарный термoeлектрический тепловой ИП 102 2х2(ДПТ-К R/А3(70°С)) (ООО НПФ «Спецсистемы») – **1260м**
49. Блок сопряжения ИП 102 2х2 (БС(А), Пл) (ООО НПФ «Спецсистемы») – **12шт**
50. Кабель парной скрутки с медными жилами, сечением 1х2х0,5мм2 (КПСЭнг-FRLS) – **1120 м**
51. Кабель-канал 12х12х12мм (00308 TMR) («ДКС») – **272 м**
52. Кабель парной скрутки с медными жилами («Hyperline») (SSTP4-SOLID-FRHF) – **30 м**
53. Труба гофрированная ПВХ с зондом, диаметром Ø16мм (СТG20-16-K41-100I) («IEK») – **3108 м**
54. Держатель с защёлкой и дюбелем СТ для трубы Ø16мм (СТА10D-СТ-16-K41-100) («IEK») – **3110 шт.**
55. Кабель с медными жилами (ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5мм2) – **20 м**
56. Световой оповещатель «ВЫХОД» (Молния 24) (НВП «Болид» г. Королёв) – **60 шт.**
57. Коробка разветвительная (УК-2С) («Электромонтаж») – **114 шт.**
58. Кабель парной скрутки с медными жилами (КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм2) – **3800 м.**
59. Кабель парной скрутки с медными жилами (КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0мм2) – **90 м.**

		60. Кабель парной скрутки с медными жилами (КПСЭнг(А)-FRLS + 2х2х0,75мм ²) – 10 м 61. Кабель силовой с медными жилами (ВВГнг(А)-FRHF 3х1.5мм ²) – 40 м 62. Кабель силовой с медными жилами (ВВГнг(А)-FRHF 3х2.5мм ²) – 20 м 63. Кабель витая пара S/FTPнг(А)-LS 4х2х0,5 – 5м. 64. Трос, нержавеющая сталь d=6мм – 1280м 65. Звуковой оповещатель («Свирель-2») (НВП «Болид» г. Королёв) – 5шт 66. Звуковой оповещатель («ПКИ-РС2») (НВП «Болид» г. Королёв) – 47шт. 67. Звуковой оповещатель («Маяк-24-3М») (НВП «Болид» г. Королёв) – 69 шт. 68. Устройство коммутационное («УК-ВК» исп.15) (НВП «Болид» г. Королёв) – 29 шт. <i>КСА АА</i> 69. Устройство дистанционного пуска («УДП 513-3АМ») (НВП «Болид» г. Королёв) – 1 шт. 70. Реле сигнально-пусковое С2000-СП4 220В (НВП «Болид» г. Королёв) – 1шт 71. Кнопочный пост, 2 кнопки с возвратом XALD24 («Schneider Electric») – 1шт 72. Дюбель-гвоздь 8х100мм – 100шт 73. Зажим для троса (катана) 6мм – 72шт 74. Подвес для крепления кабеля к тросу (ПКТ) («КВТ» арт. 57550 или аналог) – 1260шт 75. Круг, сталь d=6мм (для приварного крюка) – 25м 76. Провод силовой (Ж/З) ПуВнг(А)-LS 1х6мм ² – 240м 77. Болт заземления приварной с пластиковым колпачком М10 – 24шт 78. Гайка М10 ОЦ – 24шт 79. Шайба М10 ОЦ – 48шт 80. Огнезащитный состав Формула КП(ЕИТ-240) – 33кг 81. Огнезащитный состав Формула СЕ(ЕИТ-240) – 15кг
7	Особые условия	Предоставление документов, подтверждающих качество готового изделия.
8	Дата поставки материала.	Июнь 2023г.

Составил:

Производитель работ
 ООО «Степь Агрострой»
 Беляков Андрей Валерьевич
 Тел: +7-962-428-36-78
 Email: Beliakov.AV@ahstep.ru