





Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)		Тип, марка Обозначение документа, опросного листа	Код оборудова- ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Установка ПД с частотным преобразователем								
	Wilo SiBoost Smart 3 Helix VE 3602-7,5				WILO	шт	1		
	Моноблочная насосная станция для пожаротушения								
	Wilo CO-2 BL 80/210-37/2/SK-FFS- D-R				WILO	шт	1		
	Установка обеззараживания воды УОВ-50м-100					шт	3		
	Кран мостовой подвесной по ГОСТ 7890-93 груз. 1.0т					шт	1		
	Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91								
	Ø273x6.0					м	9,0		
	Ø219x6.0					м	17,8		
	Ø159x4.0					м	21,4		
	Ø133x4.0					м	9,5		
	Ø57x3.0					м	6,0		
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем DN 250		30ч 66р			шт	3	165	
	DN 200					шт	1	116	
	DN 150					шт	9	74	
	Фланцы стальные приварные PN10 Ду250		ГОСТ 33259-2015			шт	6		
	Ду200					шт	2		
	Ду150					шт	18		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Оборудование, изделия и материалы должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта России и пожарной безопасности.

Изм	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата
Разраб.	Сунцова				09.19
Рук. гр.	Рудь				09.19
Н. контр.	Митягина				09.19
Гл. спец.	Соломко				09.19

18-05-176-14-ВК.С				
Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края				
Насосная станция II подъема 1 этап строительства		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	3
Спецификация оборудования		ООО "Зернопроект" г.Краснодар		