Техническое задание 28.04.2020 г.

на бурение и строительство разведочно-эксплуатационной скважины на воду

1. Условия проведения работ: Договор подряда.
2. Объект: АО «Племенной завод «Гашунский».
3. Адрес: Ростовская область, Зимовниковский район, п. Байков.
4. Вид строительства: Новое строительство.
5. Заказчик: АО «Племенной завод «Гашунский».
6. Подрядная организация: По условиям конкурса.
7. Место заложения скважины: по согласованию с Заказчиком
8. Срок выполнения работ: 60 дней.
9. Назначение скважины: обеспечение водой производственно-технического центра для технологических и противопожарных нужд.
10. Конструкция скважины: не менее двух колонн (осадная, фильтровая).
Толщина стенок труб не менее 5 мм.
Диаметр обсадных труб – не регламентируется.
Диаметр фильтровых труб не менее 168 мм.
Материал обсадных труб – металл.
Материал фильтровых труб – не регламентируется.
Полный затрубный цементаж обсадной колонны.
11. Состав работ:
1 этап:
- разведочное бурение (желательно);
- геофизические исследования (желательно);
- бурение скважины глубиной (ориентировочно) 90-120 м;
- опытно-фильтрационные работы;
- отбор проб подземных вод из скважины и проведение химического анализа;
- разработка и регистрация учетной карточки буровой скважины;
- изготовление паспорта скважины.

2 этап:
- Получение лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод. Объём суточного водопотребления – до 100 м^3.

3 этап:
- составление, подготовка «Схемы систем водопотребления и водоотведения» и согласование с распорядителем недр.

4 этап:

Специалист ОТОС Молчанов И.И.

Согласовано:
Исполнительный директор Исаев Н.Н.