

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на закупку Б/У дизель-генераторов

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

1.1. «Зерновой терминал «СТЕПЬ»» в г. Азов Ростовской области.

1.1.1. Местонахождения 346780, Ростовская область г. Азов, Васильева, 1.

1.1.2. Закупка Б/У дизель-генераторов – 2 шт.

**2. Общие положения**

Технические характеристики и требования при закупке Б/У дизель-генераторов:

- 1) Мощность Б/У дизель-генераторов – 1600 кВт, 2500 кВт.
- 2) Нарботка часов не более 1500 ч.
- 3) Марка двигателя – Mitsubishi, GESAN, PERCINS, Cummins, Deutz, Iveco, Man, John Deere, Volvo Penta, ЯМЗ.
- 4) Марка генератора – 6EY22LW, YANMAR, Mecc Alte - ECO43-2L/4, Leroy Somer, и т.п.
- 5) Панель автоматического управления на базе микропроцессорного контроллера.
- 6) Наличие контейнера или кожуха – обязательно.
- 7) Контейнер утепленный, типа «Север», наличие системы вентиляции, системы электрооборудования, системы топливоподачи, системы выпуска отработанных газов, системы пожаротушения, электропит собственных нужд.
- 8) Аудит представителя ООО «СТЕПЬ Агрострой» - обязательно.
- 9) Нормальное функционирование систем защиты двигателя и АКБ.
- 10) Наличие АВР.
- 11) Напряжение – трехфазное 380 В.
- 12) Наличие паспорта и сервисной книжки с прохождением ТО.
- 13) Не старше 2015-го года.
- 14) Наличие аккумуляторных батарей.
- 15) Возможна компоновка из нескольких машин, но в габаритах фундаментов под ДЭС:  
    поз. 28.1 – 5200х12540 мм.  
    поз. 28.2 – 3200х12540 мм.

Гл. энергетик



Швецов В.М.

Гл. инженер.



Гончаров И.И.