



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СТЕПЬ АГРОСТРОЙ»**

ИНН 6164114706 КПП 616401001 ОГРН 1176196024982

Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 19, офис 402, тел. (863)309-29-20

Расчетный счет: 40702810900060021965 в Ф-Л ПАО «МТС-БАНК» в г. Ростове-на-Дону, к/с  
30101810400000000967, БИК 046015967

№ 42/07 от «22» июля 2020 года

Генеральному директору  
ООО «Зернопроект»  
Толстоносову Л.И.

Главному инженеру проекта  
ООО «Зернопроект»  
Невидомскому Д.В.

«О замене материала»

**Уважаемый Леонтий Иванович!**

Прошу Вас в рамках проекта: «Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г.Азов Ростовской области» рассмотреть замену материалов и внести изменения в рабочую документацию:

№ п.п.	Проектное решение	Замена материалов
<b>1</b>	<b>Устройство приема зерна с автотранспорта №1 ( поз.2) 18-09-184-2-АР л.2 Экспликация полов</b>	
	<u>Тип пола №1 и №2</u> <u>Покрытие:</u> шлифованный искроподающий бетон кл.В25 – 50мм	<u>Тип пола №1 и №2</u> <u>Покрытие:</u> высокопрочное безускоровое полимерцементное покрытие с высокой износостойкостью LEVL Cempol 15sl (производитель ИНГРИ) – 7мм, грунтовка LEVL Base 200 или аналогичные материалы других производителей.
<b>2</b>	<b>Зернохранилище общей вместимостью 28000 тонн (поз.4, 5, 6, 7) 18-09-184-4-КЖ л.15(сечение 1-1, п.6), 18-09-184-5-КЖ л.16(сечение 1-1, п.6), 18-09-184-6-КЖ л.13(сечение 1-1, п.6), 18-09-184-7-КЖ л.13(сечение 1-1, п.6).</b>	
	<u>Сечение 1-1:</u> «Бетон на заполнителях исключающих искрообразование». <u>Пункт.6:</u> «Для бетонирования плиты аэроднища толщиной 150мм при изготовлении бетона использовать мрамор и доломит, для достижения безускоровости покрытия»	<u>Сечение 1-1:</u> «Бетон с шлифованием». <u>Пункт 6:</u> исключить. (На объектах: «Комбикормовый цех с элеватором вместимостью 24 тыс.тонн» в г.Миллерово РО, «Комбикормовый цех с элеватором вместимостью 100 тыс.тонн» в Октябрьском районе РО, в силосах для хранения зерна, «Аэроднище» было выполнено из бетона с шлифованием поверхности. Безускоровость покрытия не требовалась).
<b>3</b>	<b>Устройство приема зерна с автотранспорта №2 (поз.10) 18-09-184-10-АР л.4 Экспликация полов</b>	
	<u>Тип пола №1</u> <u>Покрытие:</u> шлифованный искроподающий бетон кл.В25 – 50мм	<u>Тип пола №1</u> <u>Покрытие:</u> высокопрочное безускоровое полимерцементное покрытие с высокой износостойкостью LEVL Cempol 15sl (производитель ИНГРИ) – 7мм, грунтовка LEVL Base 200 или аналогичные материалы других производителей.



Также прошу, в рабочую документацию: поз.2 «Устройство приема зерна с автотранспорта №1 18-09-184-2-КЖ», поз.3 «Устройство приема зерна с ж.д. транспорта №1» 18-09-184-3-КЖ, поз.10 «Устройство приема зерна с автотранспорта №2 18-09-184-10-КЖ. внести устройство приемка для сбора дождевых и талых вод, с последующим отводом воды погружным насосом.

Приложение:

- Техническое описание LEVL Cempol 15sl,
- сертификат соответствия LEVL Cempol 15sl.

**Главный инженер  
ООО «СТЕПЬ Агрострой»**

Начальник ПТО ООО «СТЕПЬ Агрострой»  
В.Н. Романов, тел. 8-928-128-50-69

**И.И. Гончаров**