




Схема расположения элементов стропильной системы



Разрез 1-1



Спецификация элементов стропильной системы

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кз.	Примеч.
1	ГОСТ 8486-86	Стропила 50х150(н), Lобщ.=1160,0м	-		8,70м³
2	-----//-----	Стойки 100х100, Lобщ.=178,0м	-		1,78м³
2а	-----//-----	Стойки 150х150, Lобщ.=144,0м	-		3,24м³
3	-----//-----	Прогоны 100х150(н), Lобщ.=560,0м	-		8,40м³
4	-----//-----	Мауэрлат 100х100, Lобщ.=170,0м	-		1,70м³
5	-----//-----	Подкосы 100х100, Lобщ.=60,0м	-		0,60м³
5а	-----//-----	Подкосы 100(н)х150, Lобщ.=112,0м	-		1,68м³
6	-----//-----	Лежни 50(н)х150, Lобщ.=260,0м	-		1,95м³
7	-----//-----	Обрешетка 32(н)х100, Lобщ.=4320,0м	-		13,82м³
8	-----//-----	Упорный брус 50х50, L=320	64		0,05м³
9	-----//-----	Накладки 50х150, Lобщ.=220,0м	-		1,65м³
10	-----//-----	Контр. рейка 50х50, Lобщ.=1210,0м	-		3,03м³
11	-----//-----	Кобылки 50х125(н), Lобщ.=120,0м	-		0,75м³
12	-----//-----	Связи крестовые 50х150(н), Lобщ.=68,0м	-		0,51м³
13	-----//-----	Подшивка из досок 25х100, Lобщ.=1320,0м	-		3,30м³
14	-----//-----	Затяжки 50х150, Lобщ.=240,0м	-		1,80м³
		Итого:	-		52,96м³
		Неучтенная древесина (5%):	-		2,64м³
		ВСЕГО:	-		55,6м³

- Монтаж деревянных конструкций осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.
- Элементы стропильной системы выполнять из пиленого лесоматериала хвойных пород II категории с влажностью не более 25%.
- Обработку деревянных конструкций кровли выполнять огнебиозащитным составом «НЕОМИД 450-1» (НЕОМИД).
- Элементы стропильной кровли, соприкасающиеся с кирпичной кладкой тщательно антисептировать и изолировать прокладкой из 2-х слоев толя.
- Антисептирование и огнезащиту производить в соответствии с СП 112.13330.2011.
- Размеры деревянных конструкций необходимо уточнять по месту. Шаг стропил принят 1000мм.
- Крепление мауэрлата выполнять скруткой из 2Ф4 Вр-I с шагом 1,0м заанкеренной в ж/б пояс.
- Конструкции кровли разложены без учета выпусков вентиляционных каналов, расположение стропил уточнить по месту.

				-КР		
				ферма (Санпроектник)		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП	Кручина	06.21				
Г.л. констр.	Палений	06.21				
Исполнит.	Бушман	06.21				
Н. контр.	Руквинова	06.21				
				Схема расположения элементов стропильной системы		
				ООО "ГЕОпроект"		