План полов на отм. 0,000



Спецификация материалов на помещение водоподготовки

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кг.	Примеч.
1	ГОСТ 34028-2016	Выпуски Ф8 А500С, L=1400	74	0,55	40,7кг
2	-----//-----	Ф8 А500С, Lобщ.=1154,0м с учетом нахлеста 6%	-	0,395	455,8кг
3	-----//-----	Ф8 А240, L=270	84	0,11	9,2кг
		Бетон кл. В25, W6, F100			$4{,}3м^3$

Разрез А-А



Схема расположения выпусков



Ведомость деталей

Марка, поз.	Эскиз
3	





(см. прим. п.2)

1. На участках пола, обозначенных знаком (*) выполнить диагональную насечку глубиной 10 мм с шагом 100...150 мм.
2. В полах прорезать швы с шагом 6000x6000 мм мм глубиной 60 мм и шириной 5 мм. После твердения бетона швы заполнить полимерной мастикой.
3. Деформационные швы выполнять путем установки просмоленной пакли толщиной 20 мм.
4. * - размеры до наружной грани арматуры.
5. (1*) - условное обозначение марки полов. Экспликацию полов смотри раздел АР.

7-02-21-КМ7			
"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"			
Телятник для разных возрастных групп (позиции 9 - 13 по ГП)	Стадия: Р	Лист: 9	Листов:
План полов на отм. 0,000	ООО "ГЕОпроект"		

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Кулаков			17.12.21
Гл. констр.		Паленый			17.12.21
Исполнит.		Бушман			17.12.21
Н. контр.		Рукинова			17.12.21