



Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния	Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
133	Моечная кухонной посуды	10,1	Д	101	Тамбур	3,9	
134	Душевая	2,8		102	Обеденный зал №1	97,9	В4
135	Туалет	2,1		103	Раздаточная №1	10,4	В4
136	Туалет	3,2		104	Грязная посуда	4,0	
137	Гардероб для персонала	15,8		105	Моечная столовой посуды	24,9	Д
138	Кабинет заведующей производством	10,2		106	Умывальник	7,7	
139	Тамбур	4,4		107	Туалет	2,7	
140	Теплогенераторная	15,7	Г	108	Комната уборочного инвентаря	3,0	В4
Итого:		592,2		109	Гардероб	14,3	
				110	Гардероб	14,3	
				111	Комната уборочного инвентаря	3,0	В4
				112	Туалет	2,7	
				113	Умывальник	7,7	
				114	Тамбур	3,9	
				115	Грязная посуда	4,5	
				116	Раздаточная №2	9,6	В4
				117	Обеденный зал №2	98,2	В4
				118	Горячий цех	47,2	В4
				119	Холодный цех	22,3	В4
				120	Помещение холодильных камер +4°	18,2	
				121	Морозильная камера -20°	12,4	
				122	Комната уборочного инвентаря	5,0	В4
				123	Помещение для пищевых отходов	5,3	
				124	Помещения хранения и мойки тары	5,6	В4
				125	Загрузочная	8,3	В4
				126	Кладовая овощей	5,6	В4
				127	Электроцеховая	6,1	Д
				128	Обочной цех	8,7	
				129	Помещение резки хлеба	7,5	
				130	Кладовая сухих продуктов	7,5	В3
				131	Кладовая инвентаря и мебели	7,4	В4
				132	Коридор	48,1	

Примечание.

Кирпичные стены наружные толщиной 380 мм из кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе растворе марки М50 - 161,5 м²;




Кирпичные стены внутренние толщиной 380 мм из кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе растворе марки М50 - 95,5 м²;

Кирпичные перегородки толщиной 120 мм из кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе растворе марки М50 - 590,8 м²;

Стены внутренние из газосиликатных блоков толщиной 200 мм - 58,1 м².

Металлические конструкции наружных лестниц (за исключением проступей) покрыть огнезащитной краской "Текстерм", толщина сухого слоя 1,2 мм (R60).

Металлические конструкции наружных лестниц (за исключением проступей) окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

						7/02-21-АР3		
						Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов* в с. Казинка, Шаховского района, Ставропольского края		
Изм.	Колуч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Строительство столовой (позиция 3 по ГП)	Статья	Лист
Исполнит.	Кручина				01.22		Р	4
						План на отм. 0,000	000 "ГЕОпроект"	
Н. контр.	Рукминова				01.22			
ГИП	Кулаков				01.22			