



Узел обетонирования стоек Сг-1



Спецификация материалов на обетонирование стойки Сг-1\*


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Вес, ед.кг.	Примеч.
С-1	ГОСТ 34028-2016	Сетка из Ф4 Вр-1 с яч. 100х100 (м²)	4,0	2,0	8,0кг
		Бетон кл. В15	-	-	0,35м³

\* Расход дан на обетонирование одной стойки. Всего обетонированных стоек - 18 шт.

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Марка	Сечение			Опорные усилия			Марка метала	Примеч.
	Эскиз	Поз.	Состав	М, тс*м	N, тс	Q, тс		
К-1	I		ДБ. № 30К2				2	C245 ГОСТ Р 51897-2017
Б-1	II		Швел. №30П				2	C245 ГОСТ 8246-97
Ф-1	сечения сложное		см. лист 9					
Сг-1	□		а200х200х6,0				3	C245 ГОСТ 30245-2003
Сг-2	□		а200х200х6,0				3	C245 ГОСТ 30245-2003
Б-2	□		а200х200х6,0				2	C245 ГОСТ 30245-2003
Б-4	□		а160х100х5,0				2	C245 ГОСТ 30245-2003
PP-1	□		а220х140х5,0				2	C245 ГОСТ 8246-97
BC-1	□		а100х100х3,0				3	C245 ГОСТ 30245-2003
BC-2	□		а100х100х3,0				3	C245 ГОСТ 30245-2003
а	□		а80х80х5,0				3	C245 ГОСТ 30245-2003
б	□		а120х120х5,0				3	C245 ГОСТ 30245-2003
в	□		а80х80х3,0				3	C245 ГОСТ 30245-2003
г	□		а60х60х3,0				3	C245 ГОСТ 30245-2003
в	□		а100х60х4,0				3	C245 ГОСТ 30245-2003
е	□		а30х20х2,0				3	C245 ГОСТ 8645-68
ж	□		L 75х75х6				3	C245 ГОСТ 8509-93

1



- Металлические колонны склада и вертикальные связи на колоннах покрыть огнезащитной краской "Тексотер", толщина сухого слоя 150 мм (050), площадь - 5-840,0м².
- Все металлические элементы соединяются между собой электросваркой по ГОСТ 5264-80\* электроды Э-42А по ГОСТ 9487-75, высота сварных швов 6мм, но не более 1,2 толщины наиболее тонкого из сваряемых элементов.
- Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по артикулу ГФ-021 по ГОСТ 25129-82\*.
- Расход лаковой краски "Тексотер" - 2100,0 кг, расход эмали ПФ-115 - 1607,2кг (1574,0 м³), расход грунтовки ГФ-021 - 526,4кг (6580,0 м³).

						7/02-21-КМ11			
						«Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов» в с. Казими, Шакарского района, Ставранского края			
Изм.	Кол.ч	Лист	В.ок	Подпись	Дата	Склад кормов	Стадия	Лист	Листов
ГМП		Кулаков		<i>Кулаков</i>	02.22		P	6	
Гл. констр.		Полемий		<i>Полемий</i>	02.22	Схема расположения колонн	ООО "ГЕОпроект"		
Исполнит.		Бушман		<i>Бушман</i>	02.22				
Н. контр.		Рякина		<i>Рякина</i>	02.22				