

	АО молочный завод «Орловский»	
	Техническое задание на приобретение дизель-генератора 200 кВт	
Заказчик	АО «Молочный завод «Орловский»	
Адрес	Ростовская область, Орловский завод, п. Орловский, ул.Северная,145	
Телефон	+7 9896300012	
E-mail	Kornilova.LA@ahstep.ru	
Контактное лицо	Корнилова Лариса Александровна	
Должность	Генеральный директор	

Техническое задание на приобретение дизель генератора 200 кВт

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Напряжение (В)	230/400
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	360
Объём топливного бака (л), min	350
Степень автоматизации	1
Система аварийной остановки	Да
Датчик уровня топлива	Да
Отключатель АКБ	Да
Исполнение	В кожухе
Глушитель	Промышленный
Гарантия, срок (мес)	12 мес.
Комплектация	АКБ, глушитель, техническая документация.
Подогрев ОЖ	Да
Цифровой контроллер управления	Да

Гл. инженер  А.В. Ерошенко