

Утверждаю:
 Директор производства ООО «ПиР-ПАК»
 /Никитенко Н.Ю.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предоставление услуги по сервисному обслуживанию, мойке и дезинфекции воздухоохладителей производства на 2023 г.
 На объект : производственная площадка ООО "ПиР-ПАК"

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ПиР-ПАК», 117 335, город Москва, улица Вавилова, дом 69/75, офис 802.
2	Стадийность поставки	Ежеквартальная мойка воздухоохладителей - 40 шт. Ежемесячная мойка воздухоохладителей - 6 шт. Ежемесячная замена рукавов воздуховода-рассеивания - 8 шт.
3	Местонахождение объекта производства (адрес поставки)	Услуга оказывается силами поставщика по адресу Заказчика: 142 715, Московская область, Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, цех по переработке плодов и овощей.
4	Для каких целей используется материал, Техническое описание используемого материала	1. Услуга по санитарной обработке (мойке и дезинфекции) воздухоохладителей в холодильных камерах марки LU-VE с двумя вентиляторами в количестве: Холодильник 2 - 12 шт, склад 1 - 8 шт., склад 2 - 8 шт., и камеры основного производства - 12 шт. Итого в квартал - 40 шт. Ежемесячное сервисное обслуживание, мойка и дезинфекция воздухоохладителей в цехах производства - 12 шт. и заменой рукавов воздухоорассеивания на высоте 4 м - 16 шт. По графику от заказчика и ведения рабочего листа. В сервисное обслуживание входит: - технический осмотр холодильного оборудования; - проверка рабочих настроек холодильного оборудования; - визуальный поиск утечек холодильного агента; - проверка уровня масла в компрессоре холодильного агрегата; - проверка заполнения холодильного агента (фреона) по смотровому стеклу; - протяжка электрических контактов холодильного оборудования; - профилактические работы холодильного оборудования: чистка, мойка и дезинфекция систем кондиционирования в производственном цехе моющими и дезинфицирующими средствами. Замена воздушных рукавов в камерах. Замена воздушных рукавов на производстве. Обслуживание цеховых холодильников № 1, № 2, № 3. Обслуживание производить в период отсутствия производства. Заказ на обслуживание за сутки перед началом работ. Работы могут производиться в любое время суток (по факту простоя и санитарной обработки цехов.) Обязательно наличие разрешение от Совхоза на обслуживание его оборудования в связи с арендой данного оборудования от Совхоза.
5	Количество и размеры закупаемого материала в 2023 году (ориентировочно)	Ежеквартальная мойка воздухоохладителей - 40 шт. Ежемесячная мойка воздухоохладителей - 12 шт. Ежемесячная замена рукавов воздуховода-рассеивания - 16 шт.
6	Условия поставки	Ежемесячно, по заявке заказчика
7	Условия оплаты	Ежемесячно, по актам выполненных работ
8	Сопроводительные документы по качеству	Рабочий лист о выполненных работах, акт выполненных работ.
9	Период фиксации цены	Указанная в коммерческом предложении контрагента цена должна быть действительна в течение всего 2023 г.