



Примечания

1. Воздуховоды в обслуживаемых помещениях (система ПЗ) теплоизолируются Пенотермом фольгированным тип С 10, толщиной 10 мм.
2. Воздуховоды за пределом пожарного отсека (система ПЗ), а также воздуховоды в воздуховодах теплоизолируются материалом ОГНЕСПАС ВЕНТИ ТМБ-ПМС 6000*1000*20, толщиной 20 мм.
3. Расстояние между креплениями воздуховодов не должно превышать 4м.