Подстропильная ферма ПФ-1





1-1





2-2



Спецификация материалов на ферму ПФ-1

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кг.	Примеч.
1	ГОСТ 30245-2012	□160х160х5,0, L=9500	1	23,83	226,4кг
2	------//------	□160х160х5,0, L=1640	1	23,83	277,4кг
3	------//------	□120х120х5,0, L=6а; =6,48м	-	17,55	112,3кг
4	------//------	□100х100х5,0, L=6а; =6,70м	-	14,47	96,5кг
5	ГОСТ 19903-2015	-20х220х300 (С345-3)	2	10,36	20,7кг
6	------//------	-6х160х160 (С245)	2	1,21	2,4кг
7	------//------	-30х180х300 (С345-3)	1	12,72	12,72кг
8	------//------	-16х220х300 (С345-3)	2	8,29	16,6кг
9	------//------	-10х50х50 (С245)	4	0,20	0,8кг
		Сварные швы (1%)	-	-	7,7кг
		ИТОГО:	-	-	779,00кг

1. Материал элементов фермы - сталь по ГОСТ 27772-88 (С245). Поз. 5, 7, 8, - из стали С345-3.
2. Непоказанные швы h=5мм.
3. Сварные швы выполнять полуавтоматической сваркой в углекислом газе сварочной проволокой СВ 08Г2С по ГОСТ 2246-70.
4. Все металлические конструкции фермы окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

								3/07-22-КМ1	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	«МТФ на 2000 фуражных коров ИП Б Ставропольского края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:120103:12 в границах ОАО «Марьинское»			
Копировал		Чертежа			12.24.2				
						Навес для коров (позиция 8 по ГП)	Стадия	Лист	Листов
							Р	21	
Н. контр.		Рудинова			12.24.2	Ферма ПФ-1	ООО "ГЕОпроект"		
ГИП		Куликов			12.24.2				