



Фундаментная плита (Трансформаторная подстанция с ДЭС)



Разрез 1-1



Спецификация материалов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса, кг | Примеч. |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| С-1 | ГОСТ 34028-2016 | Сетка из $\Phi 12$ А500С с яч. 200х200 м^2 | 85,0 | 8,9 | 756,5кг |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Бетон кл. В20, W6, F150 | - | - | 24,3м ³ |
| | | Бетон кл. В7,5 (подгот.) | - | - | 8,5м ³ |
| | | ПГС (кр. зёрен 20/40) | - | - | 72,2м ³ |
| | | | | | |
| | | | | | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------|--------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|
| | | | | | | З/07-22-КЖ13 | | | |
| | | | | | | «МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское» | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | И док. | Подпись | Дата | Фундаменты вспомогательных сооружений (позиции 14, 18 по ГП) | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП | | Кулаков | | | 26.09.22 | | Р | 1 | |
| Гл. констр. | | Паленый | | | 26.09.22 | Фундаментная плита ДЭС | ООО "ГЕОпроект" | | |
| Исполнит. | | Бушман | | | 26.09.22 | | | | |
| Н. контр. | | Рукинова | | | 26.09.22 | | | | |