Техническое задание на закупку ЗИП для объекта: Зерновой терминал «СТЕПЬ»

№ п/п	Наименование	Артикул	Кол-во
1	Металлорукав Дн26мм в гладкой ПВХ изоляции, Двн 26,5мм Днар 34 25м цвет черный		1050
2	Металлорукав Дн50мм в гладкой ПВХ изоляции, Двн 50,5мм Днар 58,5 25м цвет черный		825
3	Кабель с медной жилой, ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS-0,66(ГОСТ 31996-2012) сечением 5х25 мм2		1405
4	Кабель с медной жилой, ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS-0,66(ГОСТ 31996-2012) сечением 5х35 мм2		332
5	Кабель с медной жилой, ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS-0,66(ГОСТ 31996-2012) сечением 5х6 мм2		397
6	Кабель с медной жилой, ПВХ изоляцией ВВГЭнг(А)-LS-0,66(ГОСТ 31996-2012) сечением 5х25 мм2		216
7	Кабель с медной жилой, ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS-0,66(ГОСТ 31996-2012) сечением 5х1,5 мм2		1482
8	Кабель с медной жилой, ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS-0,66(ГОСТ 31996-2012) сечением 5х4 мм2		175
9	Кабель с медной жилой, ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS-0,66(ГОСТ 31996-2012) сечением 5х10 мм2		271
10	Кабель с медной жилой, ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS-0,66(ГОСТ 31996-2012) сечением 5х16 мм2		149
11	Кабель с медной жилой, ПВХ изоляцией КГВВнг(А)-LS-0,66(ГОСТ 31996-2012) сечением 5х10 мм2		440
12	Устройство плавного пуска SSI-55/110-04		1
13	Устройство плавного пуска SSI-37/75-04		9
14	Преобразователь частоты ProfiMaster PM150A-4T-037B-H		2
15	Контактор КМ-103 80А 220В АС3 1НО+1НЗ SchE 22143DEK		9
16	Контактор КМ-103 115А 220В АС3 1НО+1НЗ SchE 22150DEK		1
17	Выключатель автоматический 3п 125А 36кА ВА-303 SchE 22751DEK		1
18	Выключатель автоматический 3п 80А 25кА ВА-302 SchE 22748DEK		11
19	Выключатель автоматический 3п 63А 25кА ВА-302 SchE 22747DEK		2
20	Выключатель автоматический 3п 20А 6кА ВА-103 SchE 12306DEK		1
21	Контакт дополнительный левый 1НО+1НЗ ВА-302 SchE 22840DEK		14
22	Автомат пуска двигателя АПД-32 0,63-1,0А EKF PROxima apd2-0.63-1.0		20

Условия поставки: Поставщик производит поставку товара собственными силами и за свой счет на склад Заказчика, по адресу: Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева 1.