Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обвязка водопроводного колодца №1							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 32х25х2,5 ПЭ100 SDR17, сталь				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Фланец 300-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	2		
	Фланец 25-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	1		
	Переход К-325х8,0-108х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Переход К-108х4,0-57х3,0	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Переход К-60,3х4,0-33,7х3,2	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Тройник 2 325х8,0-325х8,0	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф300	Hawle Synoflex			шт	2		
	Фланцевый резиновый расширительный шарнир, универсальный Ду25				шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		или эквивалент
	Затвор дисковый поворотный Ду300	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	2		или эквивалент
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф219х5,0, L=0,3м							
	Обвязка водопроводного колодца №2,3,6,12,13							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	15		
	ГОСТ 10704-91							
	Фланец 300-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	15		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата
Исполнит.		Тюрина			02.02.23
Н.контр.		Рукинова			02.02.23
ГИП		Кулаков			02.02.23

3/07-22-НВ.СО

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

Стадия	Лист	Листов
Р	1	18

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "ГЕОпроект"

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Тройник 2 325х8,0-325х8,0	ГОСТ 17376-2001			шт	5		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф300	Hawle Synoflex			шт	15		
	Затвор дисковый поворотный Ду300	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	15		или эквивалент
	Пожарный гидрант	ГОСТ Р 53961-2010			шт	5		
	Пожарная подставка фланцевая(ППФ)300, с внут. цементно-песчаной изоляцией	ГОСТ 5525-88			шт	5		
	Знак "Пожарный гидрант"	ГОСТ 12.4.026-01			шт	5		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	15		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Обвязка водопроводного колодца №4,14							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	6		
	ГОСТ 10704-91							
	Фланец 300-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	6		
	Тройник 2 325х8,0-325х8,0	ГОСТ 17376-2001			шт	2		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф300	Hawle Synoflex			шт	6		
	Затвор дисковый поворотный Ду300	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	6		или эквивалент
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	6		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Обвязка водопроводного колодца №5							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 323,9х7,1-168,3х7,1	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	1		
	Переход К-168,3х7,1-88,9х5,6	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Переход К-88,9х5,6-60,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		или эквивалент
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		или эквивалент

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	2		
	Переход К-60,3х4,0-33,7х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход К-33,7х4,5-21,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Редуктор давления с фильтром и манометром 1/2"	VT.082.N.04		"VALTEC"	шт	1		или эквивалент
	Кран трехходовой для манометра 1/2"				шт.	1		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт.	1		
	Закладная для манометра				шт.	1		
	Обвязка водопроводного колодца №7							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 323,9х7,1-168,3х7,1	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	1		
	Переход К-168,3х7,1-88,9х5,6	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Переход К-88,9х5,6-60,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	2		
	Переход К-60,3х4,0-33,7х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход К-33,7х4,5-26,9х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Редуктор давления с фильтром и манометром 3/4"	VT.082.N.05		"VALTEC"	шт	1		или эквивалент
	Кран трехходовой для манометра 1/2"				шт.	1		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт.	1		
	Закладная для манометра				шт.	1		
	Обвязка водопроводного колодца №8							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 323,9х7,1-168,3х7,1	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	1		
	Переход К-168,3х7,1-88,9х5,6	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Переход К-88,9х5,6-60,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	2		
	Переход К-60,3х4,0-33,7х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход К-33,7х4,5-26,9х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Редуктор давления с фильтром и манометром 3/4"	VT.082.N.05		"VALTEC"	шт	1		или эквивалент
	Кран трехходовой для манометра 1/2"				шт.	1		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт.	1		
	Закладная для манометра				шт.	1		
	Обвязка водопроводного колодца №9,24							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	4		
	ГОСТ 10704-91							

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Соединение неразъемное НСПС 75х76х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Фланец 300-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	4		
	Фланец 65-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	2		
	Тройник 1 323,9х7,1-168,3х7,1	ГОСТ 17376-2001			шт	2		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф65	Hawle Synoflex			шт	2		
	Затвор дисковый поворотный Ду65	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	2		
	Переход К-168,3х7,1-88,9х5,6	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход К-88,9х5,6-76,1х5,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	4		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Пожарный гидрант	ГОСТ Р 53961-2010			шт	2		
	Пожарная подставка фланцевая(ППФ)300, с внут. цементно-песчаной изоляцией	ГОСТ 5525-88			шт	2		
	Знак "Пожарный гидрант"	ГОСТ 12.4.026-01			шт	2		
	Обвязка водопроводного колодца №10							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 110х108х4,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Фланец 100-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	1		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф100	Hawle Synoflex			шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду100	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Тройник 1 323,9х7,1-168,3х7,1	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Переход К-168,3х7,1-114,3х6,3	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф325х6,0, L=0,3м							

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	3/07-22-НВ.СО	Лист 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обвязка водопроводного колодца №11,16							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	4		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 323,9х7,1-168,3х7,1	ГОСТ 17376-2001			шт	2		
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	2		
	Переход К-168,3х7,1-88,9х5,6	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход К-88,9х5,6-60,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	2		
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	2		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	4		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Обвязка водопроводного колодца №15							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 323,9х7,1-168,3х7,1	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	1		
	Переход К-168,3х7,1-88,9х5,6	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Переход К-88,9х5,6-60,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	2		
	Переход К-60,3х4,0-33,7х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход К-33,7х4,5-21,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Редуктор давления с фильтром и манометром 1/2"	VT.082.N.04		"VALTEC"	шт	1		или эквивалент
	Кран трехходовой для манометра 1/2"				шт.	1		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт.	1		
	Закладная для манометра				шт.	1		
	Обвязка водопроводного колодца №17							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	3		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 323,9х7,1-168,3х7,1	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Тройник 1 323,9х7,1-323,9х7,1	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Фланец 300-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	3		
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	1		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф300	Hawle Synoflex			шт	3		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду300	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	3		
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Переход К-168,3х7,1-88,9х5,6	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Переход К-88,9х5,6-60,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	3		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	2		
	Переход К-60,3х4,0-33,7х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход К-33,7х4,5-21,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Редуктор давления с фильтром и манометром 1/2"	VT.082.N.04		"VALTEC"	шт	1		или эквивалент

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кран трехходовой для манометра 1/2"				шт.	1		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт.	1		
	Закладная для манометра				шт.	1		
	Обвязка водопроводного колодца №18							
	Соединение неразъемное НСПС 75х76х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 76,1х5,0-76,1х5,0	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Переход К-76х5,0-57х5,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	3		или эквивалент
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	2		или эквивалент
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	4		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	2		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	3		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	4		
	Переход К-60,3х4,0-33,7х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход К-33,7х4,5-21,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Редуктор давления с фильтром и манометром 1/2"	VT.082.N.04		"VALTEC"	шт	2		или эквивалент
	Кран трехходовой для манометра 1/2"				шт	2		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт	2		
	Закладная для манометра				шт	2		
	Обвязка водопроводного колодца №20							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 323,9х7,1-168,3х7,1	ГОСТ 17376-2001			шт	1		

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фланец 300-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	2		
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	1		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Переход К-168,3х7,1-88,9х5,6	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Переход К-88,9х5,6-60,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Пожарный гидрант	ГОСТ Р 53961-2010			шт	1		
	Пожарная подставка фланцевая(ППФ)300, с внут. цементно-песчаной изоляцией	ГОСТ 5525-88			шт	1		
	Знак "Пожарный гидрант"	ГОСТ 12.4.026-01			шт	1		
	Обвязка водопроводного колодца №20/1							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	2		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	3		
	Переход К-60,3х4,0-33,7х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход К-33,7х4,5-26,9х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Редуктор давления с фильтром и манометром 3/4"	VT.082.N.05		"VALTEC"	шт	1		или эквивалент
	Кран трехходовой для манометра 1/2"				шт	1		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт	1		
	Закладная для манометра				шт	1		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	3/07-22-НВ.СО	Лист 9

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обвязка водопроводного колодца №21							
	Соединение неразъемное НСПС 110х108х4,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 75х76х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 114,3х6,3-76,1х5,0	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Фланец 100-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	2		
	Фланец 65-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	2		
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	2		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф100	Hawle Synoflex			шт	1		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф65	Hawle Synoflex			шт	1		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	1		
	Переход К-114,3х6,-60,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду100	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду65	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	3		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф325х6,0, L=0,3м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Обвязка водопроводного колодца №21/1							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	2		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	3		

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Переход К-60,3х4,0-33,7х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход К-33,7х4,5-26,9х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Редуктор давления с фильтром и манометром 3/4"	VT.082.N.05		"VALTEC"	шт	1		или эквивалент
	Кран трехходовой для манометра 1/2"				шт	1		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт	1		
	Закладная для манометра				шт	1		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Обвязка водопроводного колодца №22							
	Соединение неразъемное НСПС 75х76х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 76,1х5,0-76,1х5,0	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Переход К-76х5,0-57х5,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	3		или эквивалент
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	2		или эквивалент
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	4		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	2		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	3		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	4		
	Переход К-60,3х4,0-33,7х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход К-33,7х4,5-21,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Редуктор давления с фильтром и манометром 1/2"	VT.082.N.04		"VALTEC"	шт	2		или эквивалент
	Кран трехходовой для манометра 1/2"				шт	2		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт	2		
	Закладная для манометра				шт	2		

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обвязка водопроводного колодца №16/1							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	2		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	3		
	Переход К-60,3х4,0-33,7х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход К-33,7х4,5-21,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Редуктор давления с фильтром и манометром 1/2"	VT.082.N.04		"VALTEC"	шт	1		или эквивалент
	Кран трехходовой для манометра 1/2"				шт	1		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт	1		
	Закладная для манометра				шт	1		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Обвязка водопроводного колодца №19,23,28							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	6		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 75х76х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	3		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 323,9х7,1-168,3х7,1	ГОСТ 17376-2001			шт	3		
	Переход К-168,3х7,1-88,9х5,6	ГОСТ 17378-2001			шт	3		
	Переход К-88,9х5,6-76,1х5,0	ГОСТ 17378-2001			шт	3		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф65	Hawle Synoflex			шт	3		
	Затвор дисковый поворотный Ду65	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	3		
	Фланец 65-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	3		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	6		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	3		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обвязка водопроводного колодца №25							
	Соединение неразъемное НСПС 75х76х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 76,1х5,0-76,1х5,0	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Переход К-76х5,0-57х5,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	3		или эквивалент
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	2		или эквивалент
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	4		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	2		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	3		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	4		
	Переход К-60,3х4,0-33,7х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход К-33,7х4,5-26,9х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Редуктор давления с фильтром и манометром 3/4"	VT.082.N.05		"VALTEC"	шт	2		или эквивалент
	Кран трехходовой для манометра 1/2"				шт	2		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт	2		
	Закладная для манометра				шт	2		
	Обвязка водопроводного колодца №26							
	Соединение неразъемное НСПС 75х76х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 76,1х5,0-76,1х5,0	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Переход К-76х5,0-57х5,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	3		или эквивалент
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	2		или эквивалент
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	4		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	2		

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	3		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	4		
	Переход К-60,3х4,0-33,7х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход К-33,7х4,5-26,9х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Редуктор давления с фильтром и манометром 3/4"	VT.082.N.05		"VALTEC"	шт	2		или эквивалент
	Кран трехходовой для манометра 1/2"				шт	2		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт	2		
	Закладная для манометра				шт	2		
	Обвязка водопроводного колодца №27							
	Соединение неразъемное НСПС 75х76х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Соединение неразъемное НСПС 63х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Тройник 1 76,1х5,0-76,1х5,0	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Переход К-76х5,0-57х5,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Затвор дисковый поворотный Ду25	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	3		или эквивалент
	Затвор дисковый поворотный Ду50	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	2		или эквивалент
	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	4		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф50	Hawle Synoflex			шт	2		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	3		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х4,0, L=0,3м							
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	4		
	Переход К-60,3х4,0-33,7х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход К-33,7х4,5-21,3х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Редуктор давления с фильтром и манометром 1/2"	VT.082.N.04		"VALTEC"	шт	2		или эквивалент
	Кран трехходовой для манометра 1/2"				шт	2		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт	2		
	Закладная для манометра				шт	2		

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обвязка водопроводного колодца №5/1							
	Соединение неразъемное НСПС 315х325х7,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	2		
	ГОСТ 10704-91							
	Фланец 300-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	2		
	Отвод 90-325х8,0	ГОСТ 17375-2001			шт	1		
	Универсальное подвижное стыковое соединение Ф300	Hawle Synoflex			шт	2		
	Затвор дисковый поворотный Ду300	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	2		
	Затвор дисковый поворотный Ду100	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	2		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Обвязка водопроводной камеры №29							
	Фланец 300-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	8		
	Втулка под фланец Д300	ТУ 6-49-14-89			шт	2		
	Тройник 2 325х10,0	ГОСТ 17376-2001			шт	2		
	Затвор дисковый поворотный Ду300	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	5		
	Универсальное подвижное стыковое соединение № 7994 Ф300	Hawle Synoflex			шт	2		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	4		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Обвязка водопроводной камеры №30							
	Фланец 300-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	8		
	Фланец 80-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	4		
	Втулка под фланец Д300	ТУ 6-49-14-89			шт	2		
	Затвор дисковый поворотный Ду300	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	4		
	Универсальное подвижное стыковое соединение № 7994 Ф300	Hawle Synoflex			шт	2		
	Переход К-325х8,0-108х8,0	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход К-108х6,0-89х6,0	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход К-108х6,0-89х6,0							
	Счетчик холодной воды	ВСХНК-80/20 IP-68			комплект	2		
	Фильтр сетчатый, магнитный, фланцевый Ду300мм, Ру=1,6МПа	ТУ 37 2271-001-87725074-08			комплект	2		

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	4		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,3м							
	Трубы полиэтиленовые напорные питьевые ПЭ100SDR17-315х18,7	ГОСТ 18599-2001			м	2800,0		
	Трубы полиэтиленовые напорные питьевые ПЭ100SDR17-110х6,6	ГОСТ 18599-2001			м	60,0		
	Трубы полиэтиленовые напорные питьевые ПЭ100SDR17-75х4,5	ГОСТ 18599-2001			м	300,0		
	Трубы полиэтиленовые напорные питьевые ПЭ100SDR17-63х3,8	ГОСТ 18599-2001			м	450,0		
	Трубы полиэтиленовые напорные питьевые ПЭ100SDR17-32х2,0	ГОСТ 18599-2001			м	50,0		
	Отвод 90° ПНД 315				шт	8		
	Отвод 30° ПНД 315				шт	1		
	Отвод 90° ПНД 32				шт	2		
	Труба стальная электросварная в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			м	10,0		
	липкой лентой в 3 слоя Ф57х3,5							
	Отвод 90-57х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	1		
	Тройник 2 57х3,5	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Заглушка П 57х3,5-09Г2С	ГОСТ 17379-2001			шт	2		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=10,0м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=5,74м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=13,5м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=6,0м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х6,0, L=5,40м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х6,0, L=13,50м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х6,0, L=19,50м							

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=10,5м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х6,0, L=10,0м							
	Грунт в отвал от монтажа трубопровода				$м^3$	12100		
	Песчанная подготовка под трубопровод в земле t=150мм.				$м^3$	823,5		
	Песчаная засыпка трубопроводов в земле t=300мм.				$м^3$	3013,0		
	Обратная засыпка грунтом трубопровода				$м^3$	8263,5		
	Вывоз грунта после монтажа трубопровода				$м^3$	3836,5		
	Грунт в отвал от монтажа колодцев				$м^3$	370,0		
	Песчанная подготовка под трубопровод в земле t=150мм.				$м^3$	30,0		
	Обратная засыпка грунтом колодцев				$м^3$	200,0		
	Вывоз грунта после монтажа колодцев				$м^3$	200,0		
	Колодец водопроводный из сборного ж/б Ф1500	ТПР901-09-11.84			шт	32		
	Колодец водопроводный из сборного ж/б Ф2000	ТПР901-09-11.84			шт	1		
	Люк Л (А15)-К.1-70	ГОСТ 3634-99			шт	37		
	Изоляция грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82				$м^2$	20,0		Изоляция фасонных изд.

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	3/07-22-НВ.СО	Лист 17

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обвязка насосной станции							
	Гибкая вставка фланцевая ZKB с КОФ Ду250				шт	4		
	Отвод 90-325х8,0	ГОСТ 17375-2001			шт	8		
	Затвор дисковый поворотный Ду250	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	10		
	Тройник 2 325х8,0	ГОСТ 17376-2001			шт	8		
	Переход К-325х8,0-219х8,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход К-325х8,0-108х8,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход К-108х8,0-76х6,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Отвод 90-219х8,0	ГОСТ 17375-2001			шт	4		
	Отвод 90-76х6,0	ГОСТ 17375-2001			шт	4		
	Гибкая вставка фланцевая ZKB с КОФ Ду200				шт	2		
	Гибкая вставка фланцевая ZKB с КОФ Ду65				шт	2		
	Труба стальная электросварная в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			м	20,0		
	липкой лентой в 3 слоя Ф325х8,0							
	Труба стальная электросварная в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			м	10,0		
	липкой лентой в 3 слоя Ф219х8,0							
	Труба стальная электросварная в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			м	10,0		
	липкой лентой в 3 слоя Ф76х6,0							
	Хоз.-питьевая станция повышения давления Hydro GLe 3 CDM10-7				комплект	1		
	/V8/ABP/УХЛ1 N=3х3,0кВт.,3ф.,400В.							
	Противопожарная станция повышения давления Hydro GF 3 CDM 85-2-2				комплект	1		
	/ABP/RZ/4Z/УХЛ1 N=3х9,4кВт.,3ф.,400В.							
	Изоляция грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82				$м^2$	5,0		Изоляция фасонных изд.

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	3/07-22-НВ.СО	Лист 18

Формат А3