


| Техническое задание на поставку горизонтальных вентиляторов для АО «Родина» | |
|---|--|
| Адрес поставки: | Станица Челбасская, Краснодарский край. |
| Способ доставки: | Автотранспорт. |
| Условия поставки: | Силами и за счёт поставщика. |
| Выгрузка автотранспорта: | Силами покупателя по рабочим дням в светлое время суток. |
| Вентилятор горизонтальный потолочный, диаметр 7м. (комплектация 1-го вентилятора). | |
| Тип | Горизонтальный, потолочный |
| Диаметр вентилятора | 7м |
| Эффективная площадь | Не менее 1480 м ² |
| Производительность | Не менее 565000 м ³ /час |
| Максимальное количество оборотов в минуту | 69 |
| Кол-во лопастей | 5 шт |
| Покрытие лопастей | Антикоррозийная алюминиевая поверхность |
| Покрытие рамы | Порошковая краска, оцинковка |
| Напряжение питания | 380В/ 3 фазы |
| Уровень шума на максимальных оборотах | <48дБ |
| Узел крепления вентилятора к двутавровой балке 20Б1 | в комплекте с вентилятором. |
| Мотор-редуктор NR172.3E90L4D | 1 |
| Преобразователи частоты 1.5/2.2КВТ 3*400В VECTOR-100 VT100-1R5-3B ЕКФ | Приобретаются отдельно. |
| Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 5х1,5ок-0,66 ТРТС | 7 м. (Приобретаются отдельно). |
| Щит монтажный ЩМП 395х310х220 У2 IP54 металлический ЩМП-1-0 (УКМ40-01-54) | 1 шт. (Приобретаются отдельно). |



| | | |
|--|---|-----|
| Сальник PG-13.5 диаметр кабеля 6-12 мм IP54 (71734) | 4 шт. (Приобретаются отдельно). | |
| Выключатель автоматический трехполюсный 10А С 4.5кА | 1 шт. (Приобретаются отдельно). | |
| Количество | | |
| Вентилятор горизонтальный потолочный, диаметр 7м | шт | 201 |
| Предоставить с поставкой | Паспорт, сертификат качества, счет-фактура. | |


Цилиндрический мотор-редуктор NR172.3E90L4D

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Мощность двигателя | 1,2kW |
| Скорость на выходе | 1420/69 1/min |
| Крутящий момент на выходе | 150 Nm |
| Передаточное отношение | 20,92 |
| Режим эксплуатации | S1 |
| Класс изоляции | F |
| Вид защиты | IP 55 |
| Напряжение питания | 230/400 V, 50 Hz |
| Номинальный ток (400 V) | 2,91 A |
| Выходной вал | Ø = 25mm, длина 50mm |
| Положение клеммной коробки | 1 |
| Положение кабельного ввода | I |
| Фланец | Ø = 160 mm |
| Покраска | Лакировка 2 |
| Покрытие | RAL 5010 голубой |
| Исполнение редуктора | Фланцевое исполнение (F) |
| Смазка | Синтетическое масло ISO VG 680 |
| Опции редуктора | VL: Усиленный подшипниковый узел |
| | DR: Отдушина с клапаном |
| Опции двигателя | TW: Термостат |
| | IE2: IE2 - Энергосберегающий |



| Комплектация вентилятора диаметр 7м | | | |
|--|----------|----------------------------|------------|
| Позиция | Длина, м | Кол-во на 1 компл., шт. | Примечание |
| Лопасты | | 5 | |
| Универсальное крепление | | 1 | |
| Кронштейн редуктора (NR172.3E90L4D) | | 1 | |
| Цанговое крепление (цанга, оправка, гайка) | | 1 | |
| Кронштейн лопастей ("ромашка") | | 1 | |

Управляющий МТФ № 4
Главный энергетик АО «Родина»



Стадник Д.В
Соколов А.С