Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обвязка насосной станции В1							
	Труба стальная оцинкованная водогазопроводная с наружным заводским	ГОСТ 3262-75			м	30,0		
	покрытием весьма усиленного типа (конструкция №8) по ГОСТ 9.602-2016							
	Ду150мм							
	Отвод 90-159х5,0	ГОСТ 17375-2001			шт	18		
	Тройник 2 159х6,0	ГОСТ 17376-2001			шт	4		
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф377х8,0, L=0,8м							
	Фланец 150-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	4		
	Затвор дисковый поворотный Ду150 с КОФ	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	14		
	Гибкая вставка фланцевая ZKB с КОФ Ду150				шт	4		
	Обратный клапан NVD 402 Ду150 с КОФ				шт	2		
	Бобышка сталь №4 БП-КР-40 вварная прямая 1/2" l=40мм НР под кран				шт.	2		
	для манометров							
	Кран шаровой для подключения манометра с внут. резьбой 1/2"х1/2"	VT.807.N.0404			шт.	2		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт.	2		
	Хоз.-питьевая станция повышения давления "BioPlast Шторм-Ч 4				комплект	1		
	ECH20+ABP+Opc", Q=45,6м^3/ч, H=39,95м N=8кВт, 380В, 3ф.							
	Обвязка насосной станции В2							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф530х10,0, L=0,8м							
	Футляр из трубы стальной электросварной в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	липкой лентой в 3 слоя Ф377х8,0, L=0,8м							
	Труба стальная электросварная в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			м	8,0		
	липкой лентой в 3 слоя Ф273х6,0							
	Труба стальная электросварная в весьма усиленной изоляции	ГОСТ 10704-91			м	16,0		
	липкой лентой в 3 слоя Ф159х4,5							
	Отвод 90-273х7,0	ГОСТ 17375-2001			шт	2		
	Отвод 90-159х5,0	ГОСТ 17375-2001			шт	10		
	Тройник 2 159х6,0	ГОСТ 17376-2001			шт	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Переход К-273х10,0-159х8,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Затвор дисковый поворотный Ду250 с КОФ	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	2		
	Гибкая вставка фланцевая ZKB с КОФ Ду250				шт	2		
	Бобышка сталь №4 БП-КР-40 вварная прямая 1/2" l=40мм НР под кран				шт.	2		
	для манометров							
	Кран шаровой для подключения манометра с внут. резьбой 1/2"х1/2"	VT.807.N.0404			шт.	2		
	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ				шт.	2		
	Фланец 150-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	4		
	Затвор дисковый поворотный Ду150 с КОФ	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	7		
	Гибкая вставка фланцевая ZKB с КОФ Ду150				шт	2		
	Обратный клапан NVD 402 Ду150 с КОФ				шт	2		
	Насосная станция пожаротушения "BioPlast SPT Шторм-Ф 1/1				комплект	1		
	XST80+Sf+Opc212,24", Q=40л/с, H=56,12м N=37кВт, 380В, 3ф.							

Инв. №подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №