Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	АО «Агрохлебопродукт»
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское"
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Насосная станция 2-го подъема (поз.15)
Грузополучатель:	АО «Агрохлебопродукт»
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771,
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель, технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Прочее
1	**Насосная станция повышения давления "BloPlast Шторм-Ч 4 ECH20-40+АВР+Орс158.24"**	**№ ОР_77/46-150524**	**шт**	**1**	
Характеристики насосов					
1.1	Насос ECH20-40			4 шт	
1.2	Схема работы насосов			2 раб. + 2 рез.	
1.3	Производительность станции, м3/час			45,6	
1.4	Напор станции, м			39,95	
1.5	Маскимальная мощность станции, кВт			8	
Характеристики электропитания шкафа					
1.6	Количество источников питания			2	
1.7	Количество управляемых электроприводов			4	
1.8	Номинальное напряжения электропитания, В			380 (±10%)	

1.9	Номинальная частота сети, Гц			50 (±5%), скорость изменения не более 17%/ºС	
1.10	Тип электродвигателей приводов			трехфазный асинхронный	
1.11	Номинальное напряжение электропитания Uном, В			380	
1.12	Допустимое отклонение, % от Uном			определяется настройками реле контроля	
1.13	Нарушение порядка чередования фаз			не допускается	
Общие характеристики шкафа					
1.14	Степень защиты оболочки от воздействия окружающий среды			IP 54	
1.15	Степень ударопрочности шкафа			IK 10	
1.16	Номинальный ток в температурном диапазоне +40…+50ºС			снижается на 1% на каждый градус	
1.17	Предельная температура окружающий среды*			0…+40ºС	
1.18	Предельная относительная влажность окружающий среды			95%	
1.19	Предельная температура хранения			(- 40 …+ 60 ºС)	
1.20	Средний срок службы, лет			10	
2	**Насосная станция пожаротушения "BloPlast Шторм ФС 1/1 XST80+Sf+Opc212.24"**	**№ OP_77/46-150524**	**шт**	**1**	
Характеристики насосов					
2.1	Насос XST80-250/370			2 шт	
2.2	Схема работы насосов			1 раб. + 1 рез.	
2.3	Производительность 1 насоса, м3/час			144	
2.4	Маскимальная мощность 1 насоса, кВт			37	
2.5	Напор насоса, м			56,12	
2.6	Тепловыделение 1 насоса, кВт			7,13	
Характеристики электропитания шкафа					
2.6	Количество источников питания			2	
2.7	Количество управляемых электроприводов			2	
2.8	Номинальное напряжения электропитания, В			380 (±10%)	
2.9	Номинальная частота сети, Гц			50 (±5%), скорость изменения не более 17%/ºС	
2.10	Тип электродвигателей приводов			однофазный/трехфазный асинхронный	
2.11	Нарушение порядка чередования фаз			не допускается	
Общие характеристики шкафа					
2.12	Степень защиты оболочки от воздействия окружающий среды			IP 65/54	
2.13	Степень ударопрочности шкафа			IK 10	

2.14	Предельная температура окружающий среды*	0…+40ºС
2.15	Предельная относительная влажность окружающий среды	95%

Заместитель генерального директора
АО"Агрохлебопродукт"
по доверенности №15/2024-8 от 11.12.2023 г.

Бронников В.И