Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	2. Система оповещения о пожаре							
	Световое							
2.1	Световой оповещатель "ВЫХОД"	Молния 24		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	18		
2.2	Коробка разветвительная	УК-2С		"Электромантаж"	шт.	10		245м в ф/т 16мм по потолку
2.3	Кабель парной скрутки с медными жилами	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм²		Торг. сеть	м.	260		15м в к/канале по стене
2.4	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диаметром:							
	– 16мм	CTG20-16-K41-100I		"ИЭК"	м.	245		
2.5	Держатель с защёлкой и дюбелем СТ для трубы диаметром:							
	– 16мм	CTA10D-CT-16-K41-100		"ИЭК"	шт.	245		
2.6	Кабель-канал 12х12мм	00308 TMR		"ДКС"	м.	15		
	Звуковое							
2.7	Звуковой оповещатель	"Свирель-2" 24В		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	14		
2.8	Звуковой оповещатель	"Маяк-24-3М"		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	23		
2.9	Кабель парной скрутки с медными жилами	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм²		Торг. сеть	м.	370		340м в ф/т 16мм по потолку, стене 30м в к/к 12мм по стене
2.10	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диаметром:							
	– 16мм	CTG20-16-K41-100I		"ИЭК"	м.	340		
2.11	Держатель с защёлкой и дюбелем СТ для трубы диаметром:							
	– 16мм	CTA10D-CT-16-K41-100		"ИЭК"	шт.	340		
2.12	Коробка разветвительная	УК-2С		"Электромантаж"	шт.	20		
2.13	Кабель-канал 12х12мм	00308 TMR		"ДКС"	м.	30		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

1/11-22-ПС1.С

Лист 2

ФОРМАТ А3