Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	3. Управление инженерным оборудованием при пожаре							
3.1	Устройство коммутационное	"УК-ВК" исп.14		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	5		
3.2	Устройство коммутационное	"УК-ВК" исп.15		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	5		
3.3	Кабель парной скрутки с медными жилами	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм²		Торг. сеть	м.	190		190м в гр.т.16мм по стене 20м в гр.т.16мм по потолку, стене
3.4	Кабель парной скрутки с медными жилами	КПСЭнг(А)-FRLS 1х3х0,75мм²		Торг. сеть	м.	20		
3.5	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диаметром 16мм	CTG20-16-K41-100I		"ИЭК"	м.	210		
3.6	Держатель с защёлкой и дюбелем СТ для трубы диаметром 16мм	CTA10D-CT-16-K41-100		"ИЭК"	шт.	210		
	4. Огнезащитные материалы							
4.1	Огнезащитный состав (узлы пересечения строительных конструкций)	Формула КП (EIT-240)		Торг. сеть	кг.	10		
4.2	Огнезащитный состав (пассивная защита кабельных линий от возгорания)	Формула СЕ (EIT-240)		Торг. сеть	кг.	5		

СОГЛАСОВАНО

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

1/11-22-ПС1. С

Лист 3

ФОРМАТ А3