Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	3. Управление инженерным оборудованием при пожаре							
3.1	Устройство коммутационное	"УК-ВК" исп.15		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	7		
3.2	Кабель парной скрутки с медными жилами	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм²		Торг. сеть	м.	160		160м в гф т.16мм по потолку, стене
3.3	Кабель парной скрутки с медными жилами	КПСЭнг(А)-FRLS1х3х0,75мм²		Торг. сеть	м.	20		20м в гф т.16мм по потолку, стене
3.4	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диаметром 16мм	CTG20-16-K41-100l		"ИЭК"	м.	180		
3.5	Держатель с защёлкой и дюбелем СТ для трубы диаметром 16мм	CTA10D-CT-16-K41-100		"ИЭК"	шт.	180		
	4. Огнезащитные материалы							
4.1	Огнезащитный состав (узлы пересечения строительных конструкций)	Формула КП (EIT-240)		Торг. сеть	кг.	10		
4.2	Огнезащитный состав (пассивня защита кабельных линий от возгорания)	Формула СЕ (EIT-240)		Торг. сеть	кг.	5		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

1/11-22-ПС2.С

Лист 3

ФОРМАТ А3