Структурная схема ПС, СОУЭ, управление инженерным оборудованием

1 – й Этаж

Д1.1 Р1.1 Д1.2 Р1.2 Д1.3 Д1.4 Д1.5 Д1.6 Д1.7 Д1.8 Р1.3

ШлПС – 200 м
КПСЭнг(А) – FRLS
1х2х0,5 мм²

Д1.25 Д1.22 Р1.6 Д1.21 Д1.20 Д1.19 Д1.18 Р1.5 Д1.17 Р1.4 Д1.16

Лсв. оп1.1 – КПСЭнг(А) – FRLS
2х0,75 мм²
L=50 м

SL.1.1 SL.1.3 SL.1.6
ВЫХОД

Лсв. оп1.2 – КПСЭнг(А) – FRLS
2х0,75 мм²
L=80 м

SL. 2.1 SL. 2.4 SL. 2.8
ВЫХОД

Лзв. оп1.1 – КПСЭнг(А) – FRLS
2х0,75 мм²
L=100 м

BIAD1.1 BIAD1.5 BIAD1.9 BIAD 1.10

"Стрелец – Мониторинг"

BIAD2.1 Лзв. оп1.2 – КПСЭнг(А) – FRLS
2х0,75 мм²
L=80 м

BIAD2.6 BIAD2.11

ЩПС пом. №38

RS-485 Лсв.SSTP4-SOLID-FRHF

"С2000 КДЛ"
"С2000 – КПБ"
"С2000 – БКИ" 2 шт.
"С2000 – М"
СМ
РИП – 24
АКБ

Лсил. отк КПСЭнг(А) – FRLS
1х2х0,75 мм²
L=50 м

Лотк – 1 КПСЭнг(А) – FRLS
1х2х0,75 мм²
L=50 м

УК – ВК

к РН ЩРохр
к РН ЩС – ПВ
к РН ЩР – 2
к FS ЩУ – ПВ1
к FS ЩУ – ПВ2
к FS ЩУ – В3

ГКл. Теплогенераторная

КПСЭнг(А) – FRLS
1х3х0,75 мм²

КПСЭнг(А) – FRLS
1х2х0,75 мм²

Лсв. пс – ПНС
UTP4 – C5E – SOLID – OUTDOOR – 40
см. НС

ВА

220В, 50Гц

Насосная, Поз – 15

ЩУ – ПНС
УК – ВК

Устройство оконечное объектовое "Стрелец – Мониторинг" для передачи извещений на пульт охраны пожарного подразделения

Лсв. пс – Склад
UTP4 – C5E – SOLID – OUTDOOR – 40

Лсв. пс – ДЭС
UTP4 – C5E – SOLID – OUTDOOR – 40

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Реутов				22.03.24
Н. контроль	Рукинова				22.03.24
ГИП	Кулаков				22.03.24

1/11 – 22 – ПС2
«МТФ №10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района»

Санпропускник

Структурная схема ПС, СОУЭ, управление инженерным оборудованием

Стадия	Лист	Листов
Р	12	14

ООО "ГЕОпроект"

ФОРМАТ А3