Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Код оборудования, материала
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Пожарная сигнализация							
1.1	Щит для приборов пожарной сигнализации	ЩМП-3-0 У2 IP54 IEK		"ИЭК"	шт.	1		ЩПС
1.2	Пульт контроля и управления	С 2000-М		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
1.3	Блок контроля и индикации	С 2000-БКИ		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	2		
1.4	Контроллер двухпроводной линии связи	С 2000 КДЛ		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
1.5	Блок пусковой	С 2000-КПБ		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
1.6	Устройство оконечное объектовое	"Стрелец-Мониторинг"		ЗАО «Аргус-Спектр»	шт.	1		
1.7	Источник бесперебойного питания	РИП-24 исп.06		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
1.8	Аккумуляторная батарея	АБ 1226М		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	2		
1.9	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	4		
1.10	Автоматический выключатель 1-но полюсный	ВА 47-29 1п 5А(В)		"ИЭК"	шт.	2		
1.11	Извещатель пожарный дымовой, адресный ДИП-34	ДИП-34А-03		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	25		
1.12	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-3АМ		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	6		
1.13	Кабель парной скрутки с медными жилами, сечением 1х2х0,5мм	КПСЭнг(А)-FRLS		Торговая сеть	м.	300		280м в г.т.16мм по потолоку, стене
1.14	Кабель-канал 12х12х12 мм	00308 TMR		"ДКС"	м.	20		20м в к/к 12мм по потолоку, стене
1.15	Кабель парной скрутки с медными жилами	SSTP4-SOLID-FRLS		"Hyperline"	м.	15		15м открыто по потолоку, стене
1.16	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диаметром 16мм	CTG20-16-K41-100I		"ИЭК"	м.	280		
1.17	Держатель с защёлкой и дюбелем СТ для трубы диаметром 16мм	CTA10D-CT-16-K41-100		"ИЭК"	шт.	280		
1.18	Кабель с медными жилами	ВВГнг(А)-FRLS2х1,5мм²		"Электрокабель" г. Кольчугино	м.	5		
1.19	Коробка разветвительная	УК-2С		"Электромантаж"	шт.	5		
1.20	Лицензия	"ОЗ Орион ПРО исп. 127шт"		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Реутов				22.03.24
Н. контроль	Рукинова				22.03.24
ГИП	Кулаков				22.03.24

1/11-22-ПС2.С

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Здание "Санпропускника"

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ООО "ГЕОпроект"

ФОРМАТ А3