Структурная схема, внутриплощадочные сети ПС

Чердак

1-й Этаж

Склад, Поз-9

ЩПС пом. №2

"С2000 КДЛ"

"С2000-КПБ"

РИП-24

АКБ

RS-485 ЛсВ.SSTP4-SOLID-FRHF

ДЭС, Поз-14

"С2000-АСПТ"

Лсв. пс-ДЭС
UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
L=120м

Доильно-молочный Блок, Поз-3

ЩПС пом. №14

"С2000 КДЛ"

"С2000-КПБ"

РИП-24

АКБ

RS-485 ЛсВ.SSTP4-SOLID-FRHF

Лсв. пс-ДМБ
UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
L=170м

Весовая, Поз-19

ЩПС

"С2000 КДЛ"

"С2000-КПБ"

РИП-24

АКБ

RS-485 ЛсВ.SSTP4-SOLID-FRHF

Лсв. пс-ВЕС
UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
L=140м

Лсв. пс-Склад
UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
L=220м

Санпропускник, Поз-5

ЩПС пом. №38

"С2000 КДЛ"

УДП 513-3АМ
Пуск пож. насосов

"С2000-КПБ"

"С2000-БКИ"
3шт.

"С2000-М"

СМ

Устройство оконечное объектовое "Стрелец-Мониторинг" для передачи извещений на пульт охраны пожарного подразделения

РИП-24

ВА
220В, 50Гц

АКБ

RS-485 ЛсВ.SSTP4-SOLID-FRHF

Лсв. пс-ПНС
UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
L=150м

Насосная, Поз-15

ЩУ-ПНС

УК-ВК

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Реутов				22.03.24
Н. контроль	Рукинова				22.03.24
ГИП	Кулаков				22.03.24

1/11-22-ПС4

«МТФ №10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района»

Внутриплощадочные сети ПС

Структурная схема ПС, управление инженерным оборудованием

Стадия	Лист	Листов
Р	6	8

ООО "ГЕОпроект"

ФОРМАТ А3