Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Едини-ца изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	5. Лсв.пс-ПНС							
	Линейная арматура							
5.1	Анкер	К675М		Торг. сеть	шт.	2		
5.2	Зажим тросовый	К676		Торг. сеть	шт.	6		
5.3	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=60			Торг. сеть	шт.	2		
5.4	Шуруп ø12, L=120 мм			Торг. сеть	шт.	4		
5.5	Дюбель под шуруп ø12			Торг. сеть	шт.	4		
5.6	Узел крепления	УК-Н-01		Торг. сеть	шт.	4		
5.7	Талреп	Т-10-01		Торг. сеть	шт.	2		
5.8	Узел крепления	УК-П-02 облегч?нный		Торг. сеть	шт.	5		
5.9	Поддерживающие зажимы	ПСО-Б1-П-Дк		Торг. сеть	шт.	5		
5.10	Хомут ленточный (1,5м*1+1 замок)			Торг. сеть	компл.	14		
5.11	Канат стальной одинарной свивки	ЛК-О, d=8мм		Торг. сеть	м.	110		
5.12	Подвес металлический кабелей связи	П-11		Торг. сеть	шт.	110		
	Материалы							
5.13	Кабель витая пара-внешняя прокладка	UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40		Торг. сеть	м.	150		110м-подвес 40м в гоф. тр. 20мм по стенам
5.14	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диаметром 20мм	CTG20-20-K41-100I		"ИЭК"	м.	40		
5.15	Держатель с защёлкой и дюбелем СТ для трубы диаметром 20мм	CTA10D-CT-20-K41-100		"ИЭК"	шт.	40		
5.16	Провод с медными жилами (заземление троса)	ПуГВ 1х6мм.кв		Торг. сеть	м.	10		
5.17	Зажим плашечный	ПА-1-1		Торг. сеть	шт.	2		
5.18	Устройство коммутационное	УК-ВК усп15		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		в Насосной
5.19	Устройство дистанционного пуска (пожаротушение)	УДП 513-3АМ		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		На посту охраны "СанПропускник"

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

1/11-22-ПС4.С

Лист 6

КОПИРОВАЛ

Формат А3