Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Код оборудования, материала
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пожарная сигнализация, наружные сети							
	1. Лсв.пс–Склад							
	Линейная арматура							
1.1	Анкер	К675М		Торг. сеть	шт.	2		
1.2	Зажим тросовый	К676		Торг. сеть	шт.	6		
1.3	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=60			Торг. сеть	шт.	2		
1.4	Шуруп ø12, L=120 мм			Торг. сеть	шт.	4		
1.5	Дюбель под шуруп ø12			Торг. сеть	шт.	4		
1.6	Узел крепления	УК–Н–01		Торг. сеть	шт.	4		
1.7	Талреп	Т–10–01		Торг. сеть	шт.	2		
1.8	Узел крепления	УК–П–02 облегч?нный		Торг. сеть	шт.	7		
1.9	Поддерживающие зажимы	ПСО–Б1–П–Дк		Торг. сеть	шт.	7		
1.10	Хомут ленточный (1,5м*1+1 замок)			Торг. сеть	компл.	16		
1.11	Канат стальной одинарной свивки	ЛК–О, d=8мм		Торг. сеть	м.	220		
1.12	Подвес металлический кабелей связи	П–11		Торг. сеть	шт.	220		
	Материалы							
1.13	Кабель витая пара–внешняя прокладка	UTP4–C5E–SOLID–OUTDOOR–40		Торг. сеть	м.	260		220м–подвес 40м в гоф. тр. 20мм по с
1.15	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диаметром 20мм	CTG20–20–K41–100I		"ИЭК"	м.	40		
1.16	Держатель с защёлкой и дюбелем СТ для трубы диаметром 20мм	CTA10D–CT–20–K41–100		"ИЭК"	шт.	40		
1.17	Провод с медными жилами (заземление троса)	ПуГВ 1х6мм.кв		Торг. сеть	м.	10		
1.18	Зажим плашечный ПА–1–1	ПА–1–1		Торг. сеть	шт.	2		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист? док.	Подп.	Дата
Разработал	Реутов			22.03.24
Н. контроль	Рукинова			22.03.24
ГИП	Кулаков			22.03.24

1/11–22–ПС4.С

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ООО "ГЕОпроект"

ФОРМАТ А3