Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	4. Лсв.пс-ВЕС							
	Линейная арматура							
4.1	Анкер	К675М		Торг. сеть	шт.	2		
4.2	Зажим тросовый	К676		Торг. сеть	шт.	6		
4.3	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=60			Торг. сеть	шт.	2		
4.4	Шуруп ø12, L=120 мм			Торг. сеть	шт.	4		
4.5	Дюбель под шуруп ø12			Торг. сеть	шт.	4		
4.6	Узел крепления	УК-Н-01		Торг. сеть	шт.	4		
4.7	Талреп	Т-10-01		Торг. сеть	шт.	2		
4.8	Узел крепления	УК-П-02 облегч?нный		Торг. сеть	шт.	2		
4.9	Поддерживающие зажимы	ПСО-Б1-П-Дк		Торг. сеть	шт.	2		
4.10	Хомут ленточный (1,5м*1+1 замок)			Торг. сеть	компл.	6		
4.11	Канат стальной одинарной свивки	ЛК-О, d=8мм		Торг. сеть	м.	70		
4.12	Подвес металлический кабелей связи	П-11		Торг. сеть	шт.	70		
	Материалы							
4.13	Кабель витая пара-внешняя прокладка	UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40		Торг. сеть	м.	140		70м-подвес 70м в гоф. тр. 20мм по стенам
4.14	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диаметром 20мм	CTG20-20-K41-100I		"ИЭК"	м.	70		
4.15	Держатель с защёлкой и дюбелем СТ для трубы диаметром 20мм	CTA10D-CT-20-K41-100		"ИЭК"	шт.	70		
4.16	Провод с медными жилами (заземление троса)	ПуГВ 1х6мм.кв		Торг. сеть	м.	10		
4.17	Зажим плашечный ПА-1-1	ПА-1-1		Торг. сеть	шт.	2		
	Весовая, оборудование ПС и СОУЭ							
4.18	Щит для приборов пожарной сигнализации	ЩМП-3-0 У2 IP54 IEK		"ИЭК"	шт.	1		
4.19	Контроллер двухпроводной линии связи	С 2000 КДЛ		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
4.20	Контрольно-пусковой блок	"С2000-КПБ"		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
4.21	Источник бесперебойного питания	РИП-24 ИСП.01		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
4.22	Аккумуляторная батарея	АБ 1207М		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	2		
4.23	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	2		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ИСТ	N ДОК	ПОДПИСЬ	ДАТА

1/11-22-ПС4.С

Лист 4

КОПИРОВАЛ

Формат А3