Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Едини-ца изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
4.24	Автоматический выключатель 1-но полюсный	ВА 47-29 1п 5А(В)		"ИЭК"	шт.	1		
4.25	Извещатель пожарный дымовой, адресный ДИП-34	ДИП-34А-03		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	4		
4.26	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-3А		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
4.27	Кабель парной скрутки с медными жилами, сечением 1х2х0,5мм	КПСЭнг-FRLS		Торг. сеть	шт.	30		30м в к/к 12мм по потолку, стене 5м открыто по потолку, стене
4.28	Кабель парной скрутки с медными жилами	SSTP4-SOLID-FRLS		"Hyperline"	м.	5		5м открыто по потолку, стене
4.29	Кабель с медными жилами	ВВГнг(А)-FRLS2х1,5мм²		"Электрокабель" г. Кольчугино	м.	5		
4.30	Лицензия	"О3 Орион ПРО исп. 127шт"		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
4.31	Программное обеспечение	"МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ОРИОН ПРО"		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
4.32	Коробка разветвительная	УК-2С		"Электромонтаж"	шт.	2		
4.33	Световой оповещатель "ВЫХОД"	Молния 24		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
4.34	Звуковой оповещатель	"Маяк-24-3М"		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
4.35	Кабель парной скрутки с медными жилами	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм²		Торг. сеть	м.	20		20м в к/к 12мм по потолку, стене
4.36	Кабель-канал 12х12мм	00308 TMR		"ДКС"	м.	50		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ИСТ	N ДОК	ПОДПИСЬ	ДАТА

1/11-22-ПС4.С

Лист 5

КОПИРОВАЛ

Формат А3