Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Код оборудования, материала
1	2	3		5	6	7	8	9
	1. Пожарная сигнализация							
1.1	Щит для приборов пожарной сигнализации	ЩМП-3-0 У2 IP54 IEK		"ИЭК"	шт.	1		ЩПС
1.2	Контроллер двухпроводной линии связи	С 2000 КДЛ		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
1.3	Блок пусковой	С 2000-КПБ		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
1.4	Источник бесперебойного питания	РИП-24 ИСП.01		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
1.5	Аккумуляторная батарея	АБ 1207М		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	2		
1.6	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	2		
1.7	Автоматический быключатель 1-но полюсный	ВА 47-29 1п 5А(В)		"ИЭК"	шт.	1		
1.8	Извещатель пожарный дымовой, адресный ДИП-34	ДИП-34А-03		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	6		
1.9	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-3АМ		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		
1.10	Кабель парной скрутки с медными жилами, сечением 1х2х0,5мм	КПСЭнг-FRLS		Горэл. сеть	шт.	40		40м. в к/к 12мм. по потолку, стене
1.11	Кабель-канал 12х12мм	00308 TMR		"ДКС"	м.	40		5м. открыто по потолку,
1.12	Кабель парной скрутки с медными жилами	SSTP4-SOLID-FRLS		"Hyperline"	м.	5		5м. открыто по потолку,
1.13	Кабель с медными жилами	ВВГнг(А)-FRLS2х1,5мм²		"Электрокабель" г. Кольчугино	м.	5		стене
1.14	Коробка разветвительная	УК-2С		"Электромонтаж"	шт.	2		
1.15	Лицензия	"О3 Орион ПРО исп. 127шт"		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	1		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	1/11-22-ПС3. С		
Разработал	Реутов				22.03.24	Спецификация оборудования, изделий и материалов. Здание "Склад минеральных кормов"	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	2
Н. контроль	Рукинова				22.03.24		ООО "ГЕОпроект"		
ГИП	Кулаков				22.03.24				

ФОРМАТ А3