Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	2. Система оповещения о пожаре							
	Световое							
2.1	Световой оповещатель "ВЫХОД"	Молния 24		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	3		
2.2	Коробка разветвительная	УК-2С		"Электромантаж"	шт.	3		
2.3	Кабель парной скрутки с медными жилами	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм²		Торг. сеть	м.	20		20м. в т.16мм по потолку, стене
2.4	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диаметром:							
	– 16мм	CTG20-16-K41-100I		"ИЭК"	м.	20		
2.5	Держатель с защёлкой и дюбелем СТ для трубы диаметром:							
	– 16мм	CTA10D-CT-16-K41-100		"ИЭК"	шт.	20		
	Звуковое							
2.7	Звуковой оповещатель	"Маяк-24-3М"		НВП "Болид" г. Королёв	шт.	3		
2.8	Кабель парной скрутки с медными жилами	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм²		Торг. сеть	м.	20		20м. в т.16мм по потолку, стене
2.9	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диаметром:							
	– 16мм	CTG20-16-K41-100I		"ИЭК"	м.	20		
2.10	Держатель с защёлкой и дюбелем СТ для трубы диаметром:							
	– 16мм	CTA10D-CT-16-K41-100		"ИЭК"	шт.	20		
2.11	Коробка разветвительная	УК-2С		"Электромантаж"	шт.	3		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

ИЗМ. КОЛ.УЧИСТ.N ДОК.ПОДПИСЬ ДАТА

1/11-22-ПСЗ.С

Лист 2

ФОРМАТ А3