УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ОА «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.»

_____Залата С.И.
«06» Февраля 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение Контейнера хранения топлива 60м3 для АО «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.»

Наименование объекта закупки:
Контейнера хранения топлива 60м3

Общая информация:

Заказчик:	АО «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.» Краснодарский край, Каневской район, поселок Красногвардеец, переулок Клубный 3
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика	Старший инженер – Казанбаев Андрей Александрович, тел. 8-918-641-30-77

Основные характеристики товара:

Резервуар	
Резервуар горизонтальный стальной, общей объем резервуара	60м3(20+20+20)
Габаритные размеры (Д:Ш:В) мм, Вес (кг)	15000,2550,2980, 13000
Количество камер резервуара (внутренних резервуаров)	3шт. По НПБ для населенного пункта
Количество стенок резервуара	двустенный
Толщина стенок резервуаров:внутренних/наружных не менее	4/4мм.
Материал резервуара, трубопроводов и комплектующих	Сталь СТ3СП5
Поктытие резервуара:грунт высокопрочный с повышенной проникающей способностью, эмаль Тиккурила	+
Площядку обслуживания с противоскользящим покрытием, со съемным (для транспортировки) ограждением и лестницей для подъема на площядку ослуживания.	+

Метизы-оцинкованные	+
На боковую поверхность станции нанесена полоса желтого цвета шириной 40см с надписью «Огнеопасно», выполненной световозвращающей краской красного цвета.	+
Межстенное пространство резервуара герметизировано. Манометр контроля герметичности межстенного пространства.	+
Межстеное пространство заполняется АЗОТОМ	+
Технологический отсек Закрытый	1шт.
Поддон для сбора возможного аварийного пролива топлива	+
Оборудован вентиляцией в виде продуваемых преград (металлические жалюзи)	+
Освещение во взрывобезопаснм исполнении	+
Автоматическая система пожаротушения-самосрабатывающий модуль порошкового пожаротушения «Буран 2.5»	+
Противопожарная перегородка, разделяющая технический отсек от резервуара	+
Технологическое оборудование	
Горловина с люком	+
Линия наполнения Ду80	
Агрегат наполнения резервуара топливом от автоцистерны КМ80-65-140Е, УН80, кран шаровый.	1шт
Линия выдачи Ду80	
Трубопровод выдачи топлива оборудован: запорным краном, огнепреградителем, приемным клапаном с сетчатым фильтром	+
Линия замерная Ду80	
Трубопровод замерного люка и люк замерный Л3-80	+
Линия деаэрации резервуара	
Дыхательный трубопровод ДУ50 и дыхательный клапан СМДК-50 с встроенным огнепреградителем ОП-50	+
Линия перекачки топлива ДУ80	+

Трубопровод металлический ДУ80 10м для соединения КХТ60 и КАЗС40, огнепреградители 2шт, кран запорный 2шт, клапан обратный.	+
Линия мерштока	
Мерный шток МШС-Н-3,5	1шт
Градуировочная таблица резервуара	1шт
Линия уровнемера	
Датчик уровня ПМП-201, уровнемер предназначен для обеспечения пожарной безопасности по СП 156.13130.2014	1шт
Линия обесшламливания	
Трубопровод обесшламливания Ду40	+
Дополнительное оборудование	
Электрический щит управления	+
Болт присоединения заземления	+
УЗА — Устройство заземления автоцистерны.	+

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

Старший инженер
АО «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.» А.А.Казанбаев