Техническое задание на поставку электрической энергии
АО «Родина»

№	Наименование	Требования		
1	Краткое описание	Заключение договора энергоснабжения производственных объектов АО «Родина » по адресу: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская ,ул.Красная , д.119		
2	Точки поставки	АО «Родина »:		уровень напряжения
		1	Бригада 1 Каневской р-н, ст. Челбасская	НН
		2	Бригада 2 Каневской р-н, ст. Челбасская	НН
		3	Бригада 4 Каневской р-н, ст. Челбасская	НН
		4	Бригада 5 Каневской р-н, ст. Челбасская	НН
		5	Хоздвор Каневской р-н, ст. Челбасская	НН
		6	Зерносклад Каневской р-н, ст. Челбасская	НН
		7	Столовая Каневской р-н, ст. Челбасская	НН
		8	Гостиница Каневской р-н, ст. Челбасская	НН
		9	МТМ Каневской р-н, ст. Челбасская	НН
		10	АХК Каневской р-н, ст. Челбасская	НН
		11	МТФ 1 Каневской р-н, ст. Челбасская	НН
		12	МТФ 3 Каневской р-н, ст. Челбасская	НН
		13	МТФ 2 Павловский р-н,ст-ца Новопластуновская	СН2
		14	МТФ 4 Павловский р-н,ст-ца Новопластуновская	СН2
		15	МТФ 11 Павловский р-н,ст-ца Новопластуновская	СН2
		16	МТФ 10 Каневской р-н, ст. Челбасская	СН2
		17	МТФ 6 Каневской р-н, п.Кубанская Степь(2 точки)	СН2
		18	МТФ 1 Каневской р-н, п.Кубанская Степь	НН
		19	Павловский р-н,ст-ца Новопластуновская ул.Ленина 41	НН
3	Планируемый объем в год	18000 МВт*ч		
4	Требования к качеству	Качество электрической энергии, поставляемой по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТ и иным обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям технических регламентов, государственным стандартам, правилам и нормам, разработанным и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в сфере электроснабжения, в соответствии со своей компетенцией, экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.		
5	Технические характеристики	Снабжение электроэнергией производственных объектов АО «Родина» в части надежности должно осуществляться в соответствии с третьей категорией надежности. Внедерение системы АСКУЭ с предоставлением доступа к учетной записи личного кабинета АО»Родина»		
6	Безопасность	Поставка должна соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, также иным требованиям безопасности, установленным действующим законодательством РФ.		
7	**Сроки (периоды) оказания услуг**	**Начало поставки: 07.2025г**		

Планируемая величина потребления электрической энергии

Период	Плановое потребление электроэнергии, МВт*ч
С 07.2025	18000

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наименование объекта закупки	Заключение договора энергоснабжения производственных объектов АО «Родина » по адресу: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская ,ул.Красная , д.119
Место, сроки и объем оказания услуг	Место, сроки оказания услуг, точки поставки и установленная мощность электроприемников: с 00 час 00 мин 01.07.2025 г. , 18000 МВт*ч год
Требования к качеству услуг	Показатели качества электрической энергии должны соответствовать требованиям: ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6; Правилам устройства электроустановок», утвержденным Приказом Минэнерго от 20.06.2003г. № 242;
Условия оказания услуг	1. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»). 2. Электрическая энергия должна подаваться бесперебойно в соответствии с заключенным Контрактом и с показателями качества, установленными государственным стандартом. 3. Количество электроэнергии, используемой Заказчиком, определяется по показаниям приборов учета. 4. Продолжительность перерывов в подаче электроэнергии в случае аварии или выполнения регламентных работ определяются категорией Заказчика. Заказчик относится к третьей категории надежности. 5. В случае если энергопринимающие устройства электрической энергии Заказчика присоединены к электрическим сетям «Энергоснабжающей организации» опосредовано, т.е. через объекты электросетевого хозяйства Сетевых организаций, имеющих тариф на передачу электрической энергии, «Энергоснабжающая организация» урегулирует взаимоотношения с Сетевыми организациями по передаче электрической энергии в интересах Заказчика. 6. Подача электроэнергии производится на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей Сторон.
Требования к безопасности оказываемых услуг	Исполнитель гарантирует безопасность оказываемых услуг для жизни, здоровья потребителей, окружающей среды при обычных условиях их оказания в течение всего срока действия Контракта.
Требования к гарантии качества оказываемых услуг	Гарантия качества услуг распространяется на весь объем услуг и срок действия Контракта.
Требования к результатам оказываемых услуг	Энергоснабжающая организация должна обеспечить поддержку на границе балансовой принадлежности электросетей напряжения 0,4кВ + 5%-10%; Уровень напряжения – СН2, НН Переменное однофазное напряжение, Вольт: 230; Переменное трехфазное напряжение, Вольт: 380; Нормально допустимое отклонение от номинального напряжения электрической сети: ±5 %; Предельно допустимое отклонение от номинального напряжения электрической сети: ±10 %; Частота электрического тока: 50 Гц; Нормально допустимое отклонение частоты электрического тока: ± 0,2 Гц; Предельно допустимое отклонение частоты электрического тока: ± 0,4 Гц
Стоимость и порядок расчетов	Расчеты за поставленную электроэнергию (мощность) производятся путем безналичной оплаты по цене, которая не может быть выше цены на электроэнергию (мощность) Гарантирующего поставщика, определяемой для соответствующего месяца поставки на уровне напряжения СН2, НН в соответствии с объемом фактического потребления: для производственных объектов - применяется тариф для 1-й ценовой категории.

Перечень объектов и максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составляет:

№	Объект	Наименование источника питания	Максимальная мощность, кВА (кВт)	Уровень напряжения	Примечания
1	Бригада 1 Каневской р-н ст.Челбасская	РУ-0,4 кВ КТП-ЧБ-8-817 АО«Россети Кубань»	150 кВт	НН	
2	Бригада 2 Каневской р-н ст.Челбасская	РУ-0,4 кВ КТП-ЧБ-2-831 АО«Россети Кубань»	150 кВт	НН	
3	Бригада 4 Каневской р-н ст.Челбасская	РУ-0,4 кВ КТП-ЧБ-7-845 АО«Россети Кубань»	230 кВт	НН	
4	Бригада 5 Каневской р-н ст.Челбасская	РУ-0,4 кВ КТП-Ч-7-878 АО«Россети Кубань»	130 кВт	НН	
5	Хоздвор Каневской р-н ст.Челбасская	РУ-0,4 кВ КТП-ЧБ-2-826 АО«Россети Кубань»	200 кВт	НН	
6	Зерносклад Каневской р-н ст.Челбасская	РУ-0,4 кВ КТП-Ч-3-892 АО«Россети Кубань»	230 кВт	НН	
7	Столовая Каневской р-н ст.Челбасская	РУ-0,4 кВ КТП-ЧБ-2-824 АО«Россети Кубань»	33,5 кВт	НН	
8	Гостиница Каневской р-н ст.Челбасская	РУ-0,4 кВ КТП-ЧБ-2-824 АО«Россети Кубань»	7,6 кВт	НН	
9	МТМ Каневской р-н ст.Челбасская	РУ-0,4 кВ КТП-ЧБ-4-842 АО«Россети Кубань»	80 кВт	НН	
10	АХК Каневской р-н ст.Челбасская	РУ-0,4 кВ КТП-ЧБ-2-886 АО«Россети Кубань»	60 кВт	НН	
11	МТФ 1 Каневской р-н ст.Челбасская	РУ-0,4 кВ КТП-Ч-3-828 АО«Россети Кубань»	350кВт	НН	
12	МТФ 3 Каневской р-н ст.Челбасская	РУ-0,4 кВ КТП-Ч-4-913 АО«Россети Кубань»	400кВт	НН	
13	МТФ 10 Каневской р-н ст.Челбасская	ТП-Ч-3-1277П АО«Россети Кубань»	660кВт	СН2	

14	МТФ 2 Павловский р-н,ст-ца Новопластуновская	ТП-НП-1-1119П АО«Россети Кубань»	320кВт	СН2	
15	МТФ 4 Павловский р-н,ст-ца Новопластуновская	ТП-НП-3-1008П АО«Россети	660кВт	СН2	
16	МТФ 11 Павловский р-н,ст-ца Новопластуновская	ТП-НП-8-1119П АО«Россети	660кВт	СН2	
17	МТФ 6 Каневской р-н п.Кубанская Степь	ТП-СЧ-1-1233П АО«Россети Кубань»	835кВт	СН2	
18	МТФ 1 Каневской р-н п.Кубанская Степь	РУ 0.4кВ ТП-КС-5-901 АО«Россети Кубань»	420кВт	НН	
19	ИЖС Павловский р-н,ст-ца Новопластуновская ул.Ленина 41	АО«Россети Кубань»	4кВт	НН	

Гл.энергетик
Алексеенко Алексей Вадимович
Тел: +7 (989) 280-04-12