





Общая нагрузка:
Ру=18,3 кВт
Рр=16,2 кВт
Ip=27,3 А
cosφ=0,9
Кс=0,89

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щиты навесного исполнения. Степень защиты не менее IP31.
2. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
3. НР - независимый расцепитель для отключения при сигнале "Пожар".
4. Фасадная часть панели ПЭСПЗ должна иметь отличительную окраску (красную).

Сводка кабелей и проводов, длина в метрах

Число и сечение жил, напряжение	Марка кабеля и провода	
	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-FRLS
5х4–0,66	5	5
3х2,5–0,66	80	475

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
91532	32	5
91525	25	60

Электроприемник															
Тип, условное графическое обозначение															
Номер по плану		ЩО	ИО1	ИО2	ИО3	ИО4	ИО5	ИО6	ВН	ШР1–ШР4	ШР5	П1	ЭП	Резерв	Резерв
Наименование ЭП		Щит рабочего освещения	ИК обогреватель	ИК обогреватель	ИК обогреватель	ИК обогреватель	ИК обогреватель	ИК обогреватель	Водонагреватель	Розетки штепсельные бытовые	Розетка штепсельная бытовая	Воздухо-очиститель	Полотенце-сушитель электрический		
Ру, кВт		4,8	1	1	2	1,5	2	0,8	2	0,4	0,1	1,3	0,55		
Рр, кВт		4,8	1	1	2	1,5	2	0,8	2	0,4	0,1	1,3	0,55		
Ip, А		7,5	4,6	4,6	9,3	7	9,3	3,7	9,3	2	0,5	6,5	2,8		
cosφ		0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,9	0,9	0,9	0,9		

Тип, условное графическое обозначение						
Номер по плану	ПС	ао1	ао2	ао2у	Резерв	
Наименование ЭП	Прибор ПС	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Управление освещением		
Ру, кВт	0,5	0,02	0,3	–		
Рр, кВт	0,5	0,02	0,3	–		
Ip, А	2,5	0,1	1,4	–		
cosφ	0,9	0,97	0,97	–		

Источник питания								
Маркировка, тип, число жил, сечение (мм2)								
Аппарат ввода	Номер, Тип							
	Технические данные							
Аппарат учета	Номер, Тип							
	Технические данные							
Сборные шины	Номер, Тип							
	Технические данные							
Фаза отходящей линии								
Аппараты отходящей линии	Номер, тип							
	Технические данные							
	Номер, тип							
	Технические данные							
Маркировка, тип, число жил, сечение (мм2)		ЩО-н1, ВВГнг(А)-LS 5х4	ИО1-н1, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ИО2-н1, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ИО3-н1, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ИО4-н1, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ИО5-н1, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ИО2-н1, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВН-н1, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ШР1-н1, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ШР1-н1, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	П1-н1, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ЭП-н1, ВВГнг(А)-LS 3х2,5		
Длина участка (м), потеря напряжения (%), способ прокладки		L=3м, ΔU=0,1%, в П32	L=3м, ΔU=0,2%, в П25	L=1м, ΔU=0,1%, в П25	L=3м, ΔU=0,2%, в П25	L=3м, ΔU=0,1%, в П25	L=1м, ΔU=0,1%, в П25	L=1м, ΔU=0,1%, в П25	L=3м, ΔU=0,2%, в П25	L=14м, ΔU=0,2%, в П25	L=6м, ΔU=0,1%, в П25	L=6м, ΔU=0,1%, в П25	L=3м, ΔU=0,2%, в П25		
Аппарат управления, тип, технические данные															
Маркировка, тип, число жил, сечение (мм2)															
Длина участка (м), потеря напряжения (%), способ прокладки															

Источник питания						
Маркировка, тип, число жил, сечение (мм2)						
Аппарат ввода	Номер, Тип					
	Технические данные					
Аппарат учета	Номер, Тип					
	Технические данные					
Сборные шины	Номер, Тип					
	Технические данные					
Фаза отходящей линии						
Аппараты отходящей линии	Номер, тип					
	Технические данные					
	Номер, тип					
	Технические данные					
Маркировка, тип, число жил, сечение (мм2)		ПС-н1, ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5	ао1, ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5	ао2, ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5	ао2у, ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5	
Длина участка (м), потеря напряжения (%), способ прокладки		L=3м, ΔU=0,1%, в тр. П25	L=6м, ΔU=0,1%, в П25	L=210м, ΔU=1,1%, в лотке/на тросе	L=210м, в лотке/на тросе	
Аппарат управления, тип, технические данные		ИБП комплектно с ПС				
Маркировка, тип, число жил, сечение (мм2)						
Длина участка (м), потеря напряжения (%), способ прокладки						

					5/04-23-ЭОМ8	
					МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края» расположенная на з/у К. Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Исполнит.	Злепко				01.08.24	Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)
Н. контр.	Рукинова				01.08.24	Принципиальная схема питающих сетей. 9ВРУ, ПЭСПЗ
ГИП	Кулаков				01.08.24	

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

ООО "ГЕОпроект"


Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

ЩО



ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щиты навесного исполнения. Степень защиты не менее IP31.
2. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.

Электроприемник																				
Тип, условное графическое обозначение																				
Номер по плану		о1	о1у	о2	о2у	о3	о3у	о4	о4у	о5	о5у	о6	о7	о8	о9	о10	о11	о12	Резерв	Резерв
Наименование ЭП		Рабочее освещение	Управление освещением	Рабочее освещение	Управление освещением	Рабочее освещение	Управление освещением	Рабочее освещение	Управление освещением	Рабочее освещение	Управление освещением	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Наружное освещение	Наружное освещение	Наружное освещение	Цепь управления освещением		
Ру, кВт		0,43	–	0,43	–	0,58	–	0,43	–	0,43	–	0,24	0,29	0,23	0,6	0,5	0,6	–		
Рр, кВт		0,43	–	0,43	–	0,58	–	0,43	–	0,43	–	0,24	0,29	0,23	0,6	0,5	0,6	–		
Ip, А		2	–	2	–	2,7	–	2	–	2	–	1,1	1,4	1,1	2,8	2,3	2,8	–		
cosφ		0,97	–	0,97	–	0,97	–	0,97	–	0,97	–	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	–		
Марка кабеля, тип, число жил, сечение (мм2)		о1, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о1у, ВВГнг(А)-LS 2х2,5	о2, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о2у, ВВГнг(А)-LS 2х2,5	о3, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о3у, ВВГнг(А)-LS 2х2,5	о4, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о4у, ВВГнг(А)-LS 2х2,5	о5, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о5у, ВВГнг(А)-LS 2х2,5	о6, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о7, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о8, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о9, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о10, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о11, ВВГнг(А)-LS 3х2,5			
Длина участка (м), потеря напряжения (%), способ прокладки		L=214м, ΔU=1,5%, в лотке/на тросе	L=30м, в лотке	L=224м, ΔU=1,7%, в лотке/на тросе	L=208м, в лотке	L=202м, ΔU=1,5%, в лотке/на тросе	L=30м, в лотке	L=192м, ΔU=1,3%, в лотке/на тросе	L=30м, в лотке	L=202м, ΔU=1,5%, в лотке/на тросе	L=208м, в лотке	L=50м, ΔU=0,2%, в лотке/на тросе	L=106м, ΔU=0,5%, в лотке/на тросе	L=22м, ΔU=0,1%, в ПЛ25	L=136м, ΔU=1,3%, в лотке/ПЛ25	L=234м, ΔU=1,9%, в лотке	L=195м, ΔU=1,9%, в лотке			

Аппарат управления, тип, техническое данные

Марка кабеля, тип, число жил, сечение (мм2)		о1, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о1у, ВВГнг(А)-LS 2х2,5	о2, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о2у, ВВГнг(А)-LS 2х2,5	о3, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о3у, ВВГнг(А)-LS 2х2,5	о4, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о4у, ВВГнг(А)-LS 2х2,5	о5, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о5у, ВВГнг(А)-LS 2х2,5	о6, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о7, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о8, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о9, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о10, ВВГнг(А)-LS 3х2,5	о11, ВВГнг(А)-LS 3х2,5			
Длина участка (м), потеря напряжения (%), способ прокладки		L=214м, ΔU=1,5%, в лотке/на тросе	L=30м, в лотке	L=224м, ΔU=1,7%, в лотке/на тросе	L=208м, в лотке	L=202м, ΔU=1,5%, в лотке/на тросе	L=30м, в лотке	L=192м, ΔU=1,3%, в лотке/на тросе	L=30м, в лотке	L=202м, ΔU=1,5%, в лотке/на тросе	L=208м, в лотке	L=50м, ΔU=0,2%, в лотке/на тросе	L=106м, ΔU=0,5%, в лотке/на тросе	L=22м, ΔU=0,1%, в ПЛ25	L=136м, ΔU=1,3%, в лотке/ПЛ25	L=234м, ΔU=1,9%, в лотке	L=195м, ΔU=1,9%, в лотке			

Маркировка-тип-число жил-сечение,мм2 длина участка м,потеря напряжения %способ прокладки.

Аппарат ввода: Номер, Тип / Технические данные

Аппарат Учета: Номер, Тип / Технические данные


Сбор. шины: Номер, Тип / Технические данные

Фаза отходящей линии

Аппараты отходящей линии: Номер,тип / Технические данные; Номер,тип / Технические данные

Источник питания

Схема электрическая принципиальная управления освещением от фотореле и таймера времени (логическая схема "И")



Сеть питания
Автоматический выключатель 1P B10 (группа "о12")
Выносной датчик освещенности
Фотореле (KL), Таймер времени (КТ)
Автоматическое управление освещением
Ручное управление освещением (выключателем)

Сводка кабелей и проводов, длина в метрах

Число и сечение жил, напряжение	Марка кабеля и провода		
	ВВГнг(А)-LS		
3х2,5-0,66	1920		
2х2,5-0,66	545		

Потребность труб и лотков

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
91525	25	25
PR02.0103	25	20
35263	150х50	50
35262	100х50	215
35260	50х50	235

						5/04-23-ЭОМ8	
						МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края» расположенная на з/у К. Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское"	
Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Исполнит.	Злепко				01.08.24	Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Н. контр.	Рукинова				01.08.24	Принципиальная схема электроснабжения. Щит ЩО	ООО "ГЕОпроект"
ГИП	Кулаков				01.08.24		

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.