ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

закупка установки ультрафиолетовой обеззараживающей

Перечень данных и требований	Основные данные и требования
1. Общие требования к поставке материалов	
1.1 Заказчик (контактное лицо)	Технолог по очистке водоочистных сооружений – Гайдук Александра Николаевна e-mail: Gayduk.AN@ahstep.ru тел.: 8-918-162-91-08
1.2 Краткое описания целей и задач поставки	Закупка установки УФ-обеззараживания (блок очистки стоков)
1.3 Адрес	346712, Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка, ул. Вишневая, 24
1.4 Наименование цеха (объекта) планируемой установки	Блок очистки стоков
1.5 Планируемый срок поставки	Апрель 2026 года

2. Перечень поставляемого оборудования и материалов				
№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	Установка УФ д/обеззараж. вод сточных 27Вт 6м3/ч 30мДж/см2 253,7нм AISI 304	1	шт	Габаритные размеры, форма исполнения, указаны в приложении к техническому заданию. Источник очищаемой воды – сточная, после биологической очистки.

3. Требования к поставляемому оборудованию и материалам	
3.1 Требования к поставляемому оборудованию и материалам	Пропускная производительность – 6 м3/час; эффективная доза УФ-облучения, мДж/см2 -30; Температура исходной воды, °С – от+1 до +30; режим работы – непрерывный; режим подачи воды на установку – напорный; обязательно наличие блока промывки с промывочным комплектом; материал корпуса - AISI 304; мощность УФ-потока на длине волны 253,7 нм, Вт - 27±4.
3.2 Особые условия	-
3.3 Приложения к техническому заданию	-

Разработал:

Технолог по очистке водоочистных сооружений
ООО «СТЕПЬ-Инвестиции» _____ Гайдук А. Н.

Согласовано:

Главный энергетик
ООО «СТЕПЬ-Инвестиции» _____ Петров К.В.