Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2							
	Ввод водопровода В2							
	Трубы полиэтиленовые напорные, питьевые ПЭ100SDR17-110х6,6	ГОСТ 18599-2001			м	2,0		
	Футляр из трубы стальной электросварной с изоляцией битумно-	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	полимерной мастикой в 3 слоя Ø325х7,0, L=0,50м							
	Герметизация ввода Ø110 ПЭ				шт	1		
	Упор бетонный Ун-1	Серия 3-001-1-3			шт	1		
	Отвод 90° ПНД 110				шт	1		
	Соединение неразъемное НСПС 110/108х4,0 ПЭ100 SDR17, сталь по				шт	1		
	ГОСТ 10704-91							
	Фланец 100-10-01-1-В-ст.25-III	ГОСТ 33259-2015			шт	2		
	Затвор дисковый поворотный Ду100	WFY-WH		"DANFOSS"	шт	1		или эквивалент
	Клапан обратный фланцевый, PN16 Ду100	NVD-402		"DANFOSS"	шт	1		или эквивалент
	Отвод 90-108х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	1		
	Тройник 108х4,0	ГОСТ 17376-2001			шт	1		
	Переход К-108х4,0-89х4,5	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Труба стальная, электросварная прямошовная, Ø108х4,0мм (Ду100)	ГОСТ 10704-91			м	20,0		
	Труба стальная, электросварная прямошовная, Ø89х4,5мм (Ду80)	ГОСТ 10704-91			м	160,0		
	Отвод 90-2-89х6,0	ГОСТ 17375-2001			шт	11		
	Тройник 89х6,0	ГОСТ 17376-2001			шт	8		
	Переход К-89х4,5-57х3,5	ГОСТ 17378-2001			шт	10		
	Пожарный кран Ø50 в комплекте:							
	Клапан запорный пожарный угловой Ø50 с муфтой и цапкой Ру1,6МПа	15кч11р			шт	10		
	Ствол пожарный ручной РС-50 с диаметром спрыска 16мм	ГОСТ Р 53331-2009			шт	10		
	Головка соединительная муфтовая ГМ-50	ГОСТ Р 53279-2009			шт	10		
	Головка соединительная рукавная ГР-50	ГОСТ Р 53279-2009			шт	20		
	Рукав пожарный напорный латексированный Ø50, L=20м	ГОСТ Р 51049-2008			шт	10		
	Шкаф пожарный	ШПК-320-12-НОК			шт	10		
	Огнетушитель углекислотный	ОУ-10			шт	20		

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	1/04-26-ВК.СО	Лист 9

Формат А3